

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:



ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. JIŘÍ SVOBODA 	ING. JIŘÍ SVOBODA 	ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:

**Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)**

Číslo smlouvy:

17 004 208

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

Datum:

08/2017

PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie

Číslo části:

D.3.3

Název přílohy:

**Rozvaděč ATJ - vnější spoje do DŘT**

Měřítko:

--

Počet formátů:

2xA4

Číslo přílohy:

11

XATJ2:

				EW 35			
--	--	--	--	-------	--	--	--

+24V	1
GU1-vyp	2
GB1-vyp	3
GU2-vyp	4
GB2-vyp	5
působení svod. ATJ	6
rezerva	7
rezerva	8
rezerva	9
rezerva	10
F1 (NR 110V=)	11
F1 (NR 110V=)	12
F2 (NR 110V=)	13
F2 (NR 110V=)	14
F3 (SZS2 110V=)	15
F3 (SZS2 110V=)	16
F3 (SZS2 110V=)	17
F3 (SZS2 110V=)	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

- XATJ2:1-FA101:1.21
- XATJ2:2-FA101:1.22
- XATJ2:3-FA102:1.22
- XATJ2:4-FA201:1.22
- XATJ2:5-FA202:1.22
- XATJ2:6-FV1.2:14
- XATJ2:11-F1:20
- XATJ2:12-F1:22
- XATJ2:13-F2:22
- XATJ2:14-F2:20
- XATJ2:15-F3:14
- XATJ2:16-F3:15
- XATJ2:17-F3:20
- XATJ2:18-F3:21

ASX1
WS 411
CYKFY-O 12x1,5

OZNAČENÍ VODIČŮ:  
Vodič H07V-K 1 mm2 červená  
Vodič H05V-K 2,5 mm2 zelenožlutá  
Propojky ve svorkovnici typu WQV  
Není součástí rozvaděče