

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	09/2017
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. JIŘÍ SVOBODA	ING. JIŘÍ SVOBODA	ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)

Číslo smlouvy:

17 004 208

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

Datum:

08/2017

PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie

Číslo části:

D.3.3

Název přílohy:

Rozvaděč RB - přehledové schéma


Měřítko:

--

Počet formátů:
2xA4

Číslo přílohy:

17



Poznámka:

Typ rozvaděče : Rozvodnice plastová nástěnná

Rozměr pole : 436x250x647 mm

Napěťová soustava: 2-110V DC/IT

Jmenovitý proud přípojnic: 63 A

Přívody : vrchem

Vývody : spodem

Krytí : IP 65, po otevření dveří: IP 00

Barva rozvaděče: šed křemenná: odstín RAL 7035

Provozní schéma: barva černá/odstín 1999

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
automatické odpojení od zdroje (pojistky)