Číslo zařízení	Popis	Typ zařízení	Umístění	Množství - ks	Výkonové parametry													Poznámka
					Přívod vzduchu							Odvod vzduchu						
										Ohřívač								
					V	Δp_{ext}	Motor			elektrický	tlaková ztráta	V	Δp_{ext}	Motor			Hmotnost / 1ks	
					m^3/h	Pa	kW	V	A jmen	kW	kPa	m^3/h	Pa	kW	V	A nom/max	kg	
	Zařízení č.1- větrání hygienických zařízení																	
1.1	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	1.pp (1S17)	1								460	200	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.2	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	1np (OP35A)	1								560	200	0,12	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.3	Neobsazeno																	
1.4	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	1np (OP28)	1								340	200	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.5	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	1np (OP28)	1								220	150	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.6	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	2.np (1P26)	1								270	150	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.7	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	2.np (1P25)	1								390	200	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.8	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	3.np (2P31)	1								270	150	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
1.9	Větrání hyg.zařízení	potrubní ventilátor	3.np (2P19)	1								390	200	0,1	230			spínání-pohyb.čidlo, s doběhem
	Zařízení č.2 - větrání uzavřených chodeb																	
2.1	Větrání chodeb	VZT jednotka	3.np	1	450	350	0,2	230		4,5							54	vlastní MaR
2.2	Větrání chodeb	VZT jednotka	3.np	1	450	350	0,2	230		4,5							54	vlastní MaR