

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD 75°C
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 55°C
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
- SMĚR TOKU TEPLONOSNÉ LÁTKY
- ULOŽENÍ POTRUBÍ
- UV15 - UZAVÍRACÍ VENTIL DN20
- RV20 - REGULAČNÍ VENTIL TA-STAD DN20
- SPÁD 0,2% - MINIMÁLNÍ SPÁD POTRUBÍ

KRML 1820.750
TRV15-3

NOVÉ KOUPELNOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
KORALUX LINEAR MAX - STŘED. SPODNÍ PŘIPOJENÍ
VÝŠKA V MM
ŠÍŘKA V MM

PŘEDNASTAVENÍ VENTILU
ROHOVÝ VENTIL DN15
KORADO HM VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

10/500/200
TRV15 RŠ15-3

STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
POČET ČLÁNKŮ
VÝŠKA V MM
ŠÍŘKA V MM

DIMENZE ŠROUBENÍ-PŘEDNASTAVENÍ
STÁVAJÍCÍ PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL-DIMEZE
STÁVAJÍCÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE

22VK/1000/400
TRV15 RŠ15-3

NOVÉ DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TELESO
KORADO RADIK KLASIK
DÉLKA V MM
VÝŠKA V MM

DIMENZE ŠROUBENÍ-PŘEDNASTAVENÍ
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ HEIMEIER REGULUX

TERMOSTATICKÝ VENTIL HEIMEIER STANDART-DIMENZE
TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER K
V PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

MAX. VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:

Dimenze	Isolované potrubí	Neisolované potrubí
DN 10	1,2 m	1,6 m
DN 15	1,4 m	2,0 m
DN 20	1,8 m	2,4 m
DN 25	2,1 m	2,7 m
DN 32	2,5 m	3,2 m
DN 40	2,8 m	3,5 m
DN 50	3,3 m	4,0 m
DN 65	3,8 m	4,4 m

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 2.NP



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 =211,09 m.n.m. = podlaha 1.NP



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. DANIEL BARTOŠ	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. DANIEL BARTOŠ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. DANIEL BARTOŠ	KONTROLOVAL ING. DANIEL BARTOŠ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577
www.**PROJEKT**STUDIO.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

ING. DANIEL BARTOŠ
Krestova 1256/35
700 30, Ostrava

INVESTOR
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00

MÍSTO STAVBY
Ostrava - Přívoz, ul. Skladištní, parc.č. st. 1532, k.ú. Přívoz 713767

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
Ostrava Skladištní - oprava administrativní budovy

INŽENÝRSKÝ OBJEKT (IO)
SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

DOKUMENT
PŮDORYS 2.NP - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ + DENNÍ MÍSTNOST

DATUM	05.-07. 2021
ZAKÁZKA č.	PK 21 03
FORMÁT	2 x A4
STUPEŇ PD	**DSP+PDPS**
PARÉ	
MĚŘÍTKO	**1:50**
ČÍSLO DOKUMENTU	**D.1.4 - 203**