HROMOSVODY 1 : 150



ULOŽENÍ ZEMNÍCÍHO DRÁTU (PÁSKU) VE VÝKOPU



JÍMAČOVÉ VEDENÍ, FeZn LANO 50mm2/PV21

JÍMAČOVÉ VEDENÍ FeZn LANO 50mm2/PV02

UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn Ø 10 mm

KRYTINA: ŽIVIČNÁ LEPENKA

CELKOVÝ ODPOR UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 15 OHMŮ

Odpovědný proj.stavby:			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc Správa elektrotechniky a energetiky Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC www.szdc.cz
Projektant stavby:			
Techn. posoudil:	Soldán Tomáš		
Kreslil:	Čecháček Rudolf		Přednosta: Ing. Tomáš Raška
Kraj:	Olomoucký		Č. stavby:
Investor:	Trať:		
ČD DDC - REKONSTRUKCE BUDOVY OLOMOUC, NERUDOVA čp.1		Formát:	6 A4
		Datum:	7/2006
		Stupeň:	
		Č. zakázky:	5399
ELEKTROINSTALCE - HROMOSVODY		Měřítko: 1:150	Č. výkresu: E093