

**Příloha č. 4c Zadávací dokumentace**

**Příloha č. 2 Rámcové dohody**

# **Technická zpráva**

**„Servis a kontrola klimatizačních a  
vzduchotechnických jednotek u OŘ Plzeň 2023-  
2025“**

Datum vydání: 23. 3. 2023

## 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU OBJEDNÁVEK SERVISNÍCH KONTROL

### 1.1 Účel a rozsah předmětu dodávky

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury – klimatizací a vzduchotechnik ve správě Oblastního ředitelství Plzeň

### 1.2 Místa plnění

Objednavatel specifikuje v příloze č.1 této technické zprávy místa plnění servisních kontrol.

Servisní kontroly klimatizačních a vzduchotechnických jednotek bude možné provádět v pracovních dnech, v rozmezí minimálně 7:00 – 14:00 hod.

### 1.3 Termín plnění

Servisní kontroly budou provedeny na základě dílčí objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem.

### 1.4 Podrobný popis jednotlivých služeb

Dodavatel bude provádět pravidelnou kontrolu a údržbu vzduchotechnických, klimatizačních a kondenzačních jednotek dle technologického postupu stanoveného výrobcem.

#### **Servisní kontrola klimatizačních a kondenzačních jednotek musí obsahovat:**

- kontrola chodu vnitřní a vnější jednotky – kontrola těsnosti chladicího okruhu
- vyčištění vnitřní a vnější jednotky – kontrola elektroinstalace
- vyčištění filtru vnitřní jednotky
- výměna filtrů s aktivním uhlím a elektrostatických – v případě ztráty funkce
- kontrola ovladače (baterie)
- doplnění chladiva
- kontrola protimrazové ochrany
- Provést zápis ze servisní kontroly.

#### **Servisní kontrola vzduchotechnických jednotek musí obsahovat:**

- kontrola čistoty vnitřních ploch, hlavně oběžného kola
- kontrola stavu nátěru
- kontrola stavu těsnění
- kontrola funkčnosti hlavních orgánů
- kontrola stavu a napnutí klínových řemenů
- kontrola stavu filtračních vložek
- kontrola chodu klapek
- kontrola upevnění a chodu servopohonů
- Provést zápis ze servisní kontroly.

#### **Zápis ze servisní kontroly musí obsahovat:**

- V jakém objektu se zařízení nachází (Název + RE budovy) + číslo zařízení
- Datum prohlídky
- Kdo prohlídku provedl
- Zjištěné nedostatky
- Opatření k nápravě

## 2. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 3 této technické zprávy přehled rizik možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.

### 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje provádět servisní kontrolu v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.2** Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem na adrese: **[www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz)** **V SEKCI „O NÁS / VNITŘNÍ PŘEDPISY SPRÁVY ŽELEZNIC / ODKAZ DOKUMENTY A PŘEDPISY“**

**Správa železnic, státní organizace**

**Centrum techniky a diagnostiky**

**Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

E-mail: [typdok@spravazeleznice.cz](mailto:typdok@spravazeleznice.cz)

Www: [tudc.cz](http://tudc.cz) nebo [spravazeleznice.cz](http://spravazeleznice.cz) v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic / odkaz dokumenty a předpisy“

### 4. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Seznam klimatizačních a vzduchotechnických jednotek  
Příloha č. 2 Vymezení obvodu OŘ Plzeň  
Příloha č. 3 Registr rizik pro CPS (včetně ŽDC)