



LEGENDA

- 1.1

VENKOVNÍ MULTI-SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
ref. výrobek RAS-2M14 U2AVG-E
VÝKON CHLAZENÍ 4,0 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 4,40 kW
AKUSTICKÝ TLAK 45/46 dB(A) v 1m
PŘÍKON 0,89kW
JISTĚNÍ 13A
NAPĚTÍ 230V
- 1.2

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
ref. výrobek RAS-BT3 E2KYG-E
VÝKON CHLAZENÍ 3,3 kW
VÝKON VYTÁPĚNÍ 3,6 kW
AKUSTICKÝ TLAK 21-33-41 dB(A) v 1m

- POTRUBÍ KAPALINY

POTRUBÍ PLYNU

POTRUBÍ KANALIZACE - HT d32
- ROZVODY CHLADU

ROZVODY PLYNU

ROZVODY KANALIZACE - HT d32
- ROZVODY CHLADU BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu

- ROZVODY BUDOU VEDENY VE STĚNĚ POD STROPEM.

- ROZVODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI CHLADU.

- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTRU SE NÁPOJÍ DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZAČNÍ STOUPAČKY PŘESNÉ MÍSTO NÁPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 2. 2023	MĚŘÍTKO 1 : 100	STUPEŇ DSP
AKCE		OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM		ZAK. ČÍSLO P3232-23	FORMÁT 2A4	PÁŘE
PROFESE		D. 1. 4. - CHLAZENÍ		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV		PŮDORYS 1.NP				
P3232 010 - 23						