

Zpráva č.j.: 87/23/Sv

- z revize / provozní revize dle vyhl. 100/95Sb.
- z odborné zkoušky/odborné prohlídky dle ČSN 27 4002
- provedena dne: 1. 3. 2023

Provozovatel: Správa železnic státní organizace, OŘ H. Králové		Umístění výtahu: ŽST Liberec 3. nástupiště		Evidenční číslo: 05-601 Výr: Výtahy, s. r. o., Velké Meziříčí	
Nosnost: 800 kg		Poč.st./nást.: 2/2		Rok výr.: 2004	
Dokumentace: vyhovuje		R.elektř.: 25. 2. 2022		Výr. čís.: 3337/2004	
Průkaz způsobilosti: 0499/04-Z.13		Platnost PaZk: 29. 8. 2025		Atest n.p. 16. 4. 2004	
Datum poslední PaZk: 29. 8. 2022					
Prohlížené části:					
strojovna 1 výt.stroj.agreg 2 el.hydr-motor 3 brzda 4 konc.vypínač 5 omez.rychlosti 6 hl.vyp. a pojistky 7 rozvaděč 8 příslušenství 9 schema 10 klesání klece 11 bezp.-ventil 12 tlak-ventil 13 hadice,potrubi 14 ventil ruč.čer. 15 kontrola oleje 16 přístup, osvětlení 17 tabulky,návody 18 ..		Šachta 21 ohrazení 22 vodítka 23 nosné prostředky 24 vyvaž.závaží 25 prohlubeň 26 nárazníky 27 ovládání KV 28 kladky, řetězky 29 šachetní dveře 30 dveřní uzávěrky 31 patrové přepínače 32 ovladač.kombinace 33 signalizace 34 osvětlení 35 tabulky, návody 36 napínací zařiz.OR 37 lano OR 38 ..		klec 41 podlaha 42 stěny, strop 43 klecové dveře 44 závěs 45 zachycovače 46 vodící čelisti 47 odklápací křivka 48 ovladač.kombinace 49 nouzový signál 50 osvětlení 51 el. instalace 52 tabulky, návody 53 revizní jízda 54 vážící zařízení 55 dorozumívací zař. 56 clona 57 .. 58 ..	
Zkoušky s břemenem: Dynamická zkouška s břemenem:bez břemena..... Zkouška statická s břemenem: Zkouška brzdy s břemenem: Zkouška ventilu: s břemenem. Zkouška zařízení proti přetížení s břemenem: Zkouška nárazníků s břemenem: Zkouška podlahy s břemenem:					
Zjištěné nedostatky: 1) Zařízení proti přetížení není funkční. (je v řešení) 2) Reverzace dveří na tlak není funkční. 3) Plastové vedení klecových dveří je opotřebované. 4) Rychlé křídlo dolních šachetních dveří není seřizeno.					
Výtah je způsobilý ANO/NE					
Odpovědný pracovník provozovatele: Jméno, datum: p. Roman Kalhous Správa železnic Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 501 01 Hradec Králové IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 [48]			Odborně způsobilá osoba: Ing. Richard Svoboda Jméno, datum: 1. 3. 2023 Razítko a podpis:		

