ZAŘÍZENÍ č.9
Qch = 38,9 kW



Kabeláž :
Napájení venkovní jednotky a vnitřních jednotek viz projekt elektro.
Propojení jednotek komunikačním kabelem:
viz projekt M+R.

Poznámka :
Na stoupačce chladivového potrubí bude po každých 10 m kompenzační smyčka o rozměru min.30 x 30 cm.

12,7×28,6 R64T
9,5×19,1 R20T
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI50 Q20A
6,4×12,7 VNI49 Q50A
9,5×15,9 R20T
9,5×15,9 R20T
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI53 Q20A
9,5×15,9 R20T
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI56 Q20A
6,4×12,7 VNI55 Q20A
6,4×12,7 VNI54 Q20A
6,4×12,7 VNI52 Q20A
6,4×12,7 VNI51 Q20A
9,5×22,2 R29T9
6,4×12,7 VNI48 Q25A
9,5×22,2 R29T9
6,4×12,7 VNI47 Q32A
9,5×19,1 R20T
6,4×12,7 VNI46 Q25A
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI45 Q25A
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI44 Q32A
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI43 Q25A
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 příprava Q=2 800 W
6,4×12,7 příprava Q=2 800 W

ZAŘÍZENÍ č.11
Qch = 22,0 kW



Kabeláž :
Napájení venkovní jednotky a vnitřních jednotek viz projekt elektro.
Propojení jednotek komunikačním kabelem:
viz projekt M+R.

Poznámka :
Na stoupačce chladivového potrubí bude po každých 10 m kompenzační smyčka o rozměru min.30 x 30 cm.

9,5×19,1 R29T9
6,4×12,7 VNI66 Q20A
9,5×19,1 R29T9
9,5×19,1 R29T9
9,5×19,1 R20T
9,5×19,1 R20T
9,5×15,9 R20T
9,5×15,9 R20T
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI57 Q20A
6,4×12,7 VNI58 Q20A
9,5×15,9 R20T
6,4×12,7 VNI60 Q20A
6,4×12,7 VNI59 Q40A
6,4×12,7 VNI61 Q20A
6,4×12,7 VNI62 Q40A
6,4×12,7 VNI63 Q20A
6,4×12,7 VNI64 Q20A
6,4×12,7 VNI65 Q20A

±0,000 = 243.05 Bpv

M 1/100 | 1m | 5m | 10m

REVIZE REVISION 00 | DATUM DATE | POPIS DESCRIPTION

GENERÁLNÍ PROJEKTANT | GENERAL PLANNER

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00, Praha 4
www.afry.cz

INVESTOR | INVESTOR

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7,
110 00, Praha 1 - Nové Město

STAVBA | BUILDING

Doplnění klimatizačních jednotek na zbývající pracoviště se zaměstnanci SŽDC v budově Brno Kounicova 26 - I. etapa projekt

KÓD | CODE: **DPS**
ČÍSLO ZAKÁZKY | PROJECT REFERENCE: **2020-0231**

STUPEŇ P.D. | PROJECT PHASE
Dokumentace pro provádění stavby

ZPRACOVATEL | SUBCONTRACTOR

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4
tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz

ZODPOV. PROJEKTANT | RESP. DESIGNER: Ing.František Šíma
AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY: Jana Rudová

KONTROLOVAL | CHECKED BY: Ing.František Šíma

STRUKTURA PŘÍLOHY | ATTACHMENT STRUCTURE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY		CHLAZENÍ
DPS	D1	...	...	TZB		RTCH
STUPEŇ P.D., PROJ. PHASE	ČÁST SECTION	SO (PS) BUILDING	DÍL PART	4 PROFESNÍ DÍL PROF., PART	DĚLENÍ DIVISION	2 ČLENĚNÍ STRUCTURE

NÁZEV | DESCRIPTION: **SCHÉMA ZAPOJENÍ - ETAPA 6**
KOPIE | DUPLICATE

- ZAŘÍZENÍ Č.9, 11

02/2021 DATUM | DATE
- MĚŘÍTKO | SCALE
206 Č.PŘÍL. | ATTACH. NO.
00 REVIZE | REVISION