+ ETAPA 9 – PŘÍPRAVA KABELU K RC.01.4
ETAPA 6

+ ETAPA 9 – PŘÍPRAVA KABELU K RC.01.4
ETAPA 8

ETAPA 1

ETAPA 9

ETAPA 3

UL. TUŘICKÁ

UL. KOUNICOVA

UL. SUŠILOVA

3. DVŮR

2. DVŮR

1. DVŮR

PŘÍPRAVA PRO PŘÍPOJENÍ JEDNOTKY K MOTOVIDLOVÉMU ROZVODU A 1003778
POMOCNÝ KABELOVÝ ROZVODU 12m

RC.01.2 RC.01.3 RC.01.4 RC.01.1

STOUPACÍ VEDENÍ
ETAPA 4
ETAPA 5
ETAPA 6
ETAPA 7
ETAPA 8
ETAPA 9

STOUPACÍ VEDENÍ
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 9

STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

PŘÍSTUPOVÁ CHODBA AŘ

LEGENDA ZNAČEK:

- VOLNÝ VÝVOD 230V (2P+PE) ZE STĚNY
- VOLNÝ VÝVOD 400V (3P+N+PE) ZE STĚNY
- VOLNÝ VÝVOD 400V (3P+N+PE)
- TERMOSTAT PROSTOROVÝ, 16A/250V, 12, NA POVRCH, IP65
- NOVÁ PATROVÁ ROZVODNICE
- EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE

PRINCIP OZNAČOVÁNÍ VÝVODŮ:

604/RC.00.1 — OKRUH / NAPÁJECÍ ROZVADEČ
RTCH.VN18E — PROUDOVÉ OZNAČOVÁ ZAŘÍZENÍ
2W/230V — PŘÍKON A NAPĚTÍ

1x1.001 — ČÍSLO KABELU (PROJEKČNÍ OZNAČENÍ)
1W/m — PŘÍKON KABELU NA 1m PŘI +5°C
12,00 m — CELKOVÁ DÉLKA KABELU

PRINCIP OZNAČOVÁNÍ KABELOVÝCH TRAS:

– – KABELOVÁ TRASA

ZNAČKA ÚROVNĚ KABELOVÉ TRASY, SVISLÁ KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA TN-C-S, 230/400V, ~50HZ.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
NN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
V KOUPELNÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

±0,000 = 243.05 Bpv

M 1:100 | 1m | 5m | 10m

GENERÁLNÍ PROJEKTANT A GENERÁL PLANNER

AFRY CZ s.r.o.
Maglonii 1275/13
140 00, Praha 4
www.afry.cz

INVESTOR A INVESTOR

Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7,
110 00, Praha 1 - Nové Město

STAVBA A BUDOVA

Doplnění klimatizačních jednotek na zbývající pracoviště se zaměstnanci SŽ v budově Brno Kounicova 26 - 1. etapa projekt

STUPEŇ DOKUMENTACE

DPS 2020-0231

STAVEBNÍ ČÁST A PROFESNÍ STAVBA

Dokumentace pro provádění stavby

PROJEKTANTI A ZPRACOVATELÉ

AFRY CZ s.r.o.
Maglonii 1275/13, 140 00, Praha 4
tel.: +420 277 005 500, www.afry.cz

OSOBNÍ PROJEKTANT A AUT. ČINNOST AUTORIZACE A ČKAIT

Ing. Lukáš Prachárka

VYPRACOVAL A ZPRACOVAL

Lukáš Pichl

KONTROLOVAL A ZKONTROLOVAL

Ing. Lukáš Prachárka

STAVEBNÍ PŘÍSLUŠ. A PROFESNÍ OPRÁVNĚNÍ STRUKTURA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY
SILNOPROUDÉ ROZVODY

DPS | D1 | – | 4 | YZB | SIL | 3
PROJ. FÁZE | SOUBOR | – | OBJ. NEBO PROV. ČÁST | PROFESE | SILNOPROUDÉ

ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.PP

02/2021 | 1:100 | **110** | 00
DATUM A VERZE | MĚŘÍTKO V ORIG. | LIST Č. (LISTOVÁ) | REVIZE A REVIZNÍ