**POZNÁMKA:**

- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE - PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.

- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

- KONSTRUKCE BUDE SVAŘOVANÁ

- VE VZDÁLENOSTI 1 m OD KONSTRUKCE JE ZAKÁZÁNO SHLUKOVÁNÍ OSOB, POVOLENA 1 OSOBA PRO ÚČELY ÚDRŽBY ZAŘÍZENÍ

- KONSTRUKCI ULOŽIT NA ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ DESKY O ROZMĚRU 0,5 m x 0,5 m

- UVEDENÉ ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE I DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO PŘED ZPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ PD A ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNĚ DODÁVANÝM CHLADÍCÍM JEDNOTKÁM


OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 10025, ČSN EN 10219


S235 JR VÁLCOVANÉ PROFILY, ŠIROKÁ OCEL, PLECHY

VÝROBNÍ SKUPINA B dle ČSN 732601

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 dle ČSN EN 1090-2

STUPEŇ KVALITY SVARŮ C dle ČSN EN ISO 5817



| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
| PROJEKTANT ČÁSTI  ELSA Consulting s.r.o. Do Podkovy 176/44 104 00 Praha 22 - Hájek Tel.: +420 777 157 734 www.elsaconsulting.eu IČ: 041 22 852, DIČ: CZ041 22 852 | odpovědný projektant / project manager | zakázkové číslo | |
| | Ing. M. Kovář, Ph.D. | 2063 | |
| | vypracoval / drawn by | datum | |
| stavba | Jan Ulrich | 12/2020 | |
| | kontroloval / checked by | stupeň PD | |
| | Ing. M. Kovář, Ph.D. | DPS | |
| DOPLNĚNÍ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK NA ZBÝVAJÍCÍ PRACOVISTĚ SE ZAMĚSTNANCÍ SŽ V BUDOVĚ BRNO KOUNICOVA 26 - I. ETAPA PROJEKT | počet formátů | | 2xA4 |
| | | | měřítko |
| číslo výkresu - název výkresu | OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY SYSTÉMU VRF č. 1, 2 | revize | číslo kopie |
| | | 00 | |