

Ing. Luboš Krátký, systémový specialista
Správa pozemních staveb, odděl.přípravy staveb
Břetislavova 3439/9
690 02 BŘECLAV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/HO/2023/1625

Blanka Holešínská, ☎ 518 305 932
holesinska@vak-hod.cz

14.06.2023

Hodonín - Hodonín, budova TO zlepšení sociálního zázemí, SO 01 27 01 přípojka vodovodu-p.č. st.2200, prodloužení platnosti stanoviska

Investor: Správa železnic, Praha, Projektant: Ing. Jiří Kolář Bohumín

Platnost stanoviska se prodlužuje do 14.06.2024.

Jedná se o stavbu nové přípojky vodovodu pro budovu sociálního zázemí, změna místa napojení na veřejný vodovod.

Vodovodní přípojka - napojení objektu bude provedeno vodovodní přípojkou PE D50x4,6, zemní vedení provedeno z RCTEC potrubí (vysokohustotní polyethylen HDPE 100 RC)

délka přípojky: níže uvedené délky představují půdorysný průmět délky, nikoliv skutečnou délku potrubí zohledňující výškové vedení potrubí (potřebné délky potrubí uvedeny v kladečském plánu)

vodovodní přípojka (po vodoměrnou šachtu) 3,10 m
vnitřní vodovod (vodoměrná šachta - objekt) 149,00 m

Ve vzdálenosti 3,1m od napojení na stávající vodovodní řad bude umístěna vodoměrná šachta GEOVAK (Ø600mm, hl. 1300mm).

VÝCHOZÍ PODKLADY

vodovodní řád

	- veden v zatravněné ploše na parcele č. 3159/1, k.ú. Hodonín	
	- provedení PVC 110, předpokládaná hl. uložení 1,3 m	
	- vlastník a provozovatelem stávajícího vodovodu je VaK Hodonín	
údaje o objektu	: stávající objekt technického krsku – technické zázemí (kanceláře, dílny, šatny, apod.)	
spotřeba vody	: max. 10 x 26 m ³ /rok = 260 m ³ /rok (směrná spotřeba dle Vyhl. 120/2011 Sb.)	
výtokové armatury	: 3x WC, 6x umyvadlo, 2x dřez, 2x výlevka, 4x sprcha, 2x pisoár	
průtok vodovodu	: $Q_d = \sqrt{\sum_{i=1}^m q_i^2 \cdot \eta_i}$ = výpočtový průtok	
	0,95 l/s = 3,420 m ³ /hod.	
tlakové poměry	: - tlaková ztráta třením (přípojka) 25 kPa	
	- tlaková ztráta místními odpory (přípojka) 20 kPa	
	- požadovaný přetlak na výtokové armatuře 50 kPa	
	- ztráta hydrostatickou výškou 00 kPa	
	- tlaková ztráta vnitřního rozvodu 100 kPa	
	min. požadovaný dispoziční tlak v místě napojení 195 kPa	

Vodovodní řad „B16“, PVC 110, je v provozování Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadních námitek, za předpokladu respektování následujících připomínek:

1. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., provoz Hodonín – ved. Ing.Kozlík tel. 518 353 173, k vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytýčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku prací a služeb Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností. Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby. Ochranná pásma vodovodu a kanalizace jsou stanovena zák.č.274/2001Sb., v pl. znění.
2. Po zprovoznění přípojky vody je majitel přípojky vody povinen uzavřít s pověřeným zástupcem Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., obchodní smlouvu „O dodávce vody a odvádění odpadních vod“ ohledně množství dodané vody a množství a kvality odkanalizované vody, zajišťuje p. Glozneková tel. 518 305 938.
3. Přihlášení přípojky je nutno vyřídít před samotnou realizací na Zákaznickém centru v Hodoníně s technikem Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s. (tel.518 305 917 Po, St). Teprve po uzavření Smlouvy o dílo, vypsání žádosti na přípojku vody je možno podepsat „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ – viz bod č.2.
4. Vodoměrná sestava, uchycená v držáku s vodoměrem Q3 = 6,3m³/hod., bude umístěna ve vodoměrné šachtě GEOVAK. Vstup do VŠ odlážit zámkovou dlažbou cca 1,0 x 1,0m. Pokud bude VŠ navržena v pojižděné ploše, musí být staticky navržena pro pojezd vozidly. Pořízení VŠ, její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.
5. Vodovodní přípojku od místa napojení až po vodoměrnou sestavu požadujeme uložit do monolitické chráničky(z jednoho kusu) – PE DN 80 (vnitřní průměr např. DUOFLEX, AROT). K vodoměrné sestavě požadujeme zaručit volný přístup. Konce ochranné trubky, vč. prostupů nosným zdivem, VŠ utěsnit (zabezpečit proti vlhkosti) – zajistí investor.
6. Vystrojení vodovodní přípojky, od místa napojení na veřejný vodovod až po vodoměrnou sestavu včetně, zajistí na základě objednávky pověření pracovníci Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., provoz Hodonín-ved. Ing. Kozlík, nebo technik provozu Ing.Zapala - tel. 518 353 173.
7. Dále požadujeme, aby vnitřní rozvody vody byly před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé a aby jiný případný zdroj vody (vlastní studna, retenční nádrž,...) byl odpojen od rozvodů napojených na veřejný vodovod.
8. Upozorňujeme, že naše a.s. zaručuje kvalitu vody a tlakové poměry v místě odběru tj. v místě osazení fakturačního vodoměru, nikoliv v místě spotřeby (v objektu).
9. K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., provoz Hodonín – ved. Ing.Kozlík, nebo Ing.Zapala tel. 518 353 173.
10. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín


Blanka Holešinská

referent VHR

Informace k vyřízení vodovodní a kanalizační přípojky

•Vždy potřebujete občanský průkaz. Vaše osobní data, která potřebujeme pro uzavření smluvního vztahu, podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. Shromažďování a zpracovávání těchto dat má společnost pro účely smluvních vztahů a ochranu zájmů společnosti povoleny Úřadem pro ochranu osobních údajů.

•Při přihlášení k odběru vody nebo k odvádění odpadní vody musíte doložit:

doklad o vlastnictví k nemovitosti; – LV, případně kupní smlouvu. Společnost v zásadě uzavírá smluvní vztahy jen s vlastníkem nemovitosti.

•Při ukončení smluvního vztahu a převodu odběrního místa na jiného odběratele udejte i stav vodoměru ke dni změny.

•Pro vyjádření ke změně užívání pozemků; (např. vinice, sady) je třeba předložit snímek katastrální mapy

•K vyjádření pro územní řízení a stavební povolení je třeba mít projektovou dokumentaci, ve které bude: •přehledná situace (v měřítku 1:5000) dané obce,

•podrobná situace (v měřítku 1:500) se zákresem objektu včetně jeho napojení vodovodní a kanalizační přípojkou na veřejný vodovod a kanalizaci, v situaci vyznačit čísla parcel

•podélný profil přípojky a technická zpráva

Pokud pro Vás současně realizujeme dodávku vody i odvádění odpadních vod, uzavíráte pouze jednu smlouvu.

K vyřízení realizace přípojek se dostavte do zákaznického centra akciové společnosti VaK Hodonín, Purkyňova 2933/2, kde odevzdáte následující doklady:

•1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

•1 x kopie schválené projektové dokumentace vodovodní, příp. kanalizační přípojky

•1 x kopie vyjádření (stanovisko ke stavbě) VaK Hodonín, a.s.

•1 x kopie povolení stavebního úřadu (nebo územní souhlas)

•plnou moc od vlastníka nemovitosti k realizaci přípojek

(pokud je rozdílný dodavatel stavby a vlastník nemovitosti)

•1 x údaje o plátcí DPH (osvědčení o registraci) – podnikající subjekty

•uhradíte zálohu v hotovosti nebo platební kartou (je možná i platba převodem) ve výši:

Pracovní činnost Bydlení Ostatní

záloha na zhotovení vodovodní přípojky 6 000 6 000

V zákaznickém centru doplníme:

•smlouva o dílo na realizaci vodovodní přípojky

•žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod

•žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci

K uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod odevzdáte:

Domácnosti:

•1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

•Předložíte číslo SIPO nebo číslo účtu pro úhradu záloh

Ostatní (bytové domy, firmy, společnosti):

•1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)

•1 x kopie živnostenského listu (výpis OR, zřizovací listina)

•1 x údaje o plátcí DPH (osvědčení o registraci)

SMLOUVU PODEPISUJE VLASTNÍK POZEMKU NEBO STAVBY

K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE PŘÍSLUŠNÉHO TECHNIKA PROVOZU VaK

Hodonín ing. Benedikt Zapala 724 009 950

Kyjev Ing. Bystřický 602 793 881, 518 305 376

Veselí nad Moravou Ján Varga 728 165 026, 518 699 522