

## Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP)

---

**Od:** Dostál Radek <DostalRa@spravazeleznic.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 29. září 2022 10:02  
**Komu:** Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP)  
**Předmět:** RE: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov - vypořádání připomínek - O14

Dobrý den,

souhlasím s vypořádáním.

### S pozdravem

**Radek Dostál**

**Správa železnic, státní organizace**  
**Generální ředitelství**

Systémový specialista  
Úsek provozuschopnosti, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Pracoviště: Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8  
Nerudova 773/1, 77900 Olomouc

T. 972 741 226  
M. 723 556 610  
dostalra@spravazeleznic.cz  
[www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)

---

**From:** Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <hejl@apris.cz>  
**Sent:** Monday, September 26, 2022 9:27 AM  
**To:** Dostál Radek <DostalRa@spravazeleznic.cz>  
**Cc:** Borovský Ondřej, Bc., MBA <Borovsky@spravazeleznic.cz>  
**Subject:** RE: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov - vypořádání připomínek - O14

Dobrý den,  
Zasílám opravený výkres a technickou zprávu dle Vašich připomínek.

Děkuji a přeji hezký den.  
V. Hejl

**Ing. Vojtěch Hejl**  
00420 / 775 918 437  
[hejl@apris.cz](mailto:hejl@apris.cz)



Baarova 36, Praha 4, 140 00  
00420 / 261 260 358  
[apris@apris.cz](mailto:apris@apris.cz)  
[www.apris.cz](http://www.apris.cz)

Společnost APRIS 3MP s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679, obecně známým jako GDPR. Informace o zpracování a účelu zpracování osobních údajů naleznete [zde](#).

---

**From:** Dostál Radek <[DostalRa@spravazeleznic.cz](mailto:DostalRa@spravazeleznic.cz)>  
**Sent:** Wednesday, September 14, 2022 1:32 PM  
**To:** Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <[hejl@apris.cz](mailto:hejl@apris.cz)>

Cc: Borovský Ondřej, Bc., MBA <[Borovsky@spravazeleznic.cz](mailto:Borovsky@spravazeleznic.cz)>

Subject: RE: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov - vypořádání připomínek - O14

Dobrý den,

posílám reakci na vypořádání dokumentace sděl. zař. v žst. Kájov

Naše připomínka- Doplňte blokové schéma vizuálního informačního systému do dokumentace, včetně potřebné kabeláže v půdorysných výkresech a odkud bude tento systém ovládán.

Vaše vypořádání- Datový kabel pro Zkrácenou odjezdovou tabuli je na výkrese 201 v PS99-02-19. Kabel je ukončen zásuvkou s číslem 09 a u zásuvky je popis „Zkrácená odjezdová tabule“. Tato zásuvka je nakreslena také v blokovém schématu 301. *Pak má Zkrácená odjezdová tabule i nějaký napájecí kabel a ten je v silnoprůdu-* způsob vypořádání kdy je „nějaký“ napájecí kabel v „silnoprůdu“ je naprosto neakceptovatelný. Odjezdová tabule je součástí sdělovacího zařízení a proto i její napájení musí být vyvedeno v technologickém prostoru pro sdělovací zařízení. Napájení nelze provést z rozváděče jiné odborné správy.

**S pozdravem**

**Radek Dostál**

**Správa železnic, státní organizace  
Generální ředitelství**

Systémový specialista

Úsek provozuschopnosti, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Pracoviště: Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8

Nerudova 773/1, 77900 Olomouc

T. 972 741 226

M. 723 556 610

[dostalra@spravazeleznic.cz](mailto:dostalra@spravazeleznic.cz)

[www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)

---

**From:** Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <[hejl@apris.cz](mailto:hejl@apris.cz)>

**Sent:** Tuesday, September 6, 2022 8:52 AM

**To:** Dostál Radek <[DostalRa@spravazeleznic.cz](mailto:DostalRa@spravazeleznic.cz)>

**Cc:** Edelmannová Gabriela, Ing. <[Edelmannova@spravazeleznic.cz](mailto:Edelmannova@spravazeleznic.cz)>; 'Blanka Krosslova' <[krosslova@apris.cz](mailto:krosslova@apris.cz)>; Jan Štorek (APRIS 3MP) <[storek@apris.cz](mailto:storek@apris.cz)>

**Subject:** Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov - vypořádání připomínek - O14

Dobrý den,

V rámci připomínkového řízení stupně PDPS k akci „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov**“ Vás žádáme o souhlas s vypořádáním připomínek.

Připomínkový protokol je přiložen v příloze a upravená projektová dokumentace (čistopis PDPS) je ke stažení na odkaze níže:  
<https://1drv.ms/u/s!ArDunNWst9ckg7tuLR9ImIiZi7nBfA?e=WhxEVU>

Prosíme Vás o písemný souhlas s vypořádáním připomínek.

Předem děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem,

V. Hejl

**Ing. Vojtěch Hejl**

00420 / 775 918 437

[hejl@apris.cz](mailto:hejl@apris.cz)



Baarova 36, Praha 4, 140 00

00420 / 261 260 358

[apris@apris.cz](mailto:apris@apris.cz)

[www.apris.cz](http://www.apris.cz)

Společnost APRIS 3MP s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679, obecně známým jako GDPR. Informace o zpracování a účelu zpracování osobních údajů naleznete [zde](#).