



POZNÁMKY

- NA OBJEKTU JE NAVRŽENA IZOLOVANÁ (ODDÁLENÁ) JÍMACÍ SOUSTAVA DLE ČSN EN 62305-3 ed. 2 VYSOKONAPĚŤOVÝM VODIČEM S EKIVALENTEM DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI min. s = 0.75 m (VZDUCH)
- SVODY BUDOU VEDENY BEZ PŘERUŠENÍ Z JÍMACŮ NA IZOLOVANÝCH PODPŮRNÝCH JÍMACÍCH TRUBKÁCH SMĚREM KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM OSAZENÝM V CHODNÍKOVÝCH KRABICÍCH
- PODPŮRNÉ TRUBKY BUDOU OSAZENY JÍMACÍMI TYČEMI
- PODPŮRNÉ TRUBKY BUDOU KOTVENY DO TŘÍRAMENNÝCH STOJANŮ S BETONOVOU ZÁTĚŽÍ
- IZOLOVANÉ PODPŮRNÉ TRUBKY BUDOU POSPOJENY S PE POTENCIÁLEM NA PŘÍSLUŠNÝCH SVORKÁCH
- PODPĚRY VEDENÍ NA STŘEŠE A NA FASÁDĚ BUDOU INSTALOVÁNY SE VZÁJEMNOU VZDÁLENOSTÍ max. 1 m
- SVODY BUDOU PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKY SPOJENY S UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU V CHODNÍKOVÝCH KRABICÍCH
- SILOVÉ NAPÁJECÍ A DATOVÉ KABELY BUDOU NA ROZHŘANÍ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZÓNY LPZ 0 A LPZ 1 OSAZENY SVODIČI BLESKOVÝCH PROUDŮ TYPU 1
- PŘI MONTÁŽI LPS MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ MONTÁŽNÍ NÁVODY POUŽITÝCH KOMPONENT
- MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA ZKUŠENÝMI PRACOVNÍKY
- VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PROSTORU JÍMACÍ SOUSTAVY
- POUŽITÍ VHODNÝCH PODPĚR MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO DODAVATELEM STŘEŠNÍ KRYTINY
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní Infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revizor:		Datum:	
Datum:		Popis:	
-		-	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		Ing. Pavel Zdeněk	
Adresa:		Dmýštica 49, 399 01, Milevsko	
Kontakt:		T: +420 605 453 312 E: pavel@epzdenek.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. KÁJOV	
Označení investora:		S611800235	
Označení zhotovitele:		2021030	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	
Označení části:		D.2.2.1	
Název objektu/díle části:		Výpravní budova v žst. Kájov	
Označení objektu/komplexu:		SO 99-71-99.05	
Název přílohy:		Sílnoproudé elektroinstalace	
Název díle části přílohy:		Dispoziční řešení - LPS	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Pavel Zdeněk		Ing. Pavel Zdeněk	
Kraj:		Kladné	
Jihočeský		TUDU:	
		0491F1	
Stupeň dokumentace:		Část:	
S 6 1 1 8 0 0 2 3 5		P D P S	
Objekt:		Příloha:	
S 0 9 9 7 1 9 9		0 5	
Revize:		2 1 1	
		P 0 1	