



Legenda kamerového systému

- Jistič s odpínaným N pólem
- Přepěťová ochrana třídy B + C pro fázový a N vodič
- Oddělovací tlumivka mezi tř. C a D
- Přepěťová ochrana třídy D s vf filtrem
- Přepěťová ochrana pro kabely s přenosem Eth
- Přepěťová ochrana třídy D s odpojovacím kontaktem
- Přepěťová ochrana třídy D s vf filtrem (v provedení zásuvkový adaptér)
- Kamera v čekárně
- 12VDC — Rozvod napájení 230V / Rozvod napájení 12V
- FTP kabel s přenosem Eth-100MB
- FTP kabel s přenosem Eth-1GB
- Optický kabel
- Optický patchcord 0,5m
- Oddělení budov, místností.....

1.	Aktualizace PS, zapracování připomínek (Z13-063)			03/2013	
č.změny	Text změny - odůvodnění			Datum	Podpis

Autorizovaný projektant	Vedoucí projektu	Technický projektant	Kontroloval	Projektová kancelář
Ing. Hnojil	Novák	Novák	Novák	**KTA technika, s.r.o.**
Kraj:	Zlínský	MU/OÚ/Správa/Ilová obec:	Strakonice	Klatovská 109, 301 00 Plzeň, tel.: 377 534 611, IBC: CZ4436 18811, e-mail: kta@kta-technika.cz

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň

Datum: 02 / 2010

Název stavby:
Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice
D.1.2.7 PS 224 Kamerový systém žst. Strakonice

Účel: **PROJEKT STAVBY**

Č. zakázky: 9268153

Název souboru: D1.2.7 PS 224 0011.dwg

Název výkresu: **Schéma zapojení kamerového systému - vnitřní část**

Číslo výkresu: **0011**