



Váš dopis zn.:
Ze dne:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.

Naše zn.: POD/06779/2022/9232/815
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.
Tel.: 596 657 271
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz
Datum: 21.04.2022

Janáčkova 4642/5d
79601 Prostějov

Věc: Propustky na trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice (2271)", k.ú. Litultovice
SO 03 - Propustek v km 14,995 - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné příp. stavební povolení uvedené stavby. Předmětem je oprava stávajícího propustku na jednokolejně trati Moravice – Svobodné Heřmanice. Oprava spočívá v celkové přestavbě, nový objekt bude trubní DN 1000, bude mít kolmá čela a římsy. Na výtokové a nátokové straně bude provedeno odláždění kamenem do betonu. Stávající propustek je DN 1000. Koryto na výtoku bude upraveno a plynule navázáno na stávající koryto.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Propustek převádí HOZ – IDVT 10215077v km 2,05 toku. Správce určen není. Objekt propustku leží mimo záplavové území toku Hvozdnice.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0390 Hvozdnice od pramene po ústí do toku Moravice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Propustky na trati odb. Moravice - Svobodné Heřmanice (2271)", SO 03 - Propustek v km 14,995 " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Pavlas L.

Povodí Odry

státní podnik 231

701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ70890021 DIČ:CZ70890021