



STÁVAJÍCÍ STAV:

- Vnitřní PZTS sířna
- Klávesnice
- Koncentrator (8 smyček, 4 výstupy)
- Modul C80 (2 číselky, 2 EZ)
- Bezkontaktní číselka karet
- Dálkový čísel PIR + MW
- Magnetický kontakt s rozvodnou krabicí
- Optickokouřový hlásič
- Tlačítkový hlásič
- Sířna LDP vnitřní
- Vedení EZS
- Kruhová linka LDP

DOPLNĚNO:

- Klávesnice
- Bezkontaktní číselka karet
- Dálkový čísel PIR + MW
- Magnetický kontakt s rozvodnou krabicí
- Optickokouřový hlásič
- Tlačítkový hlásič
- Vedení EZS
- Kruhová linka LDP

Pozn.:

Magnetické kontakty jsou umístěny na všech otevíratelných částech oken a dveří obvodové zdi chráněného prostoru.

Ústředna PZTS, číselky a klávesnice jsou umístěny ve výšce cca 150 cm. Tlačítkové hlásiče jsou umístěny v zorném poli osob, nejdále 3m od uvedených východů. Sířny jsou ve výšce cca 2,5m.

Kabelové trasy jsou vedeny přímou cestou pod omítkou, případně v elektroinstalčních lištách uchycených na zdi. Napájení LDP a kruhová linka s aktivními prvky (sířnový okruh) jsou vedeny pod omítkou (min 10mm kryt) nebo trasou s požární odolností min P15-R.

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUcí STŘEDISKA	ODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PRISTA s.r.o.
Ing. Jiří Řehák	Ing. Miloš Pejchar	Kristina Volfová	Ing. Miloš Pejchar	Hvězdoslavova 614/6 400 03, Ústí nad Labem IČ: 087 68 163
INVESTOR:	SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, s. o. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem	PODODAVATEL:	ALMAPRO, s.r.o. PROBĚŽNÁ 1108/77 100 00 PRAHA 10 info@almapro.cz www.almapro.cz

NÁZEV AKCE:	DATUM
Žatec ON – PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě	08/2020
NÁZEV ČÁSTI: SO 10 Výpravní budova	STUPĚN PD
D.4 - SO 40 Slaboproudá zařízení	P (TSO)
NÁZEV PŘÍLOHY: PZTS a LDP - Umístění zařízení 1. NP	Č. ZAKÁZKY
	085/2020
	FORMÁT
	10xA4
	MĚŘÍTKO
	1:100
	Č. VÝKRESU
	D.4 3