

**Energy Benefit Centre a. s.
Křenova 438/3
162 00 Praha**

Naše značka
PRO/B/21-1305/21/Ro

Vyřizuje/telefon
Ing.Rozehnal/582 301 036

V Prostějově dne
13.10.2021

Oprava PS Prostějov, k.ú. Prostějov, pozemek p.č. 8100/36

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší výše uvedenou stavbu ve výše uvedené lokalitě v k.ú. Prostějov.

Žadatel žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání vyjádření.

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek. Tyto sítě jsou v provozování naší společnosti a v majetku VaK Prostějov, a.s..
Poloha všech vedení v našem provozování je patrna z příložené situace.

SO 21-72-01, SO 21-78-01

Při dodržení podmínek tohoto stanoviska souhlasíme s realizací výše uvedených stavebních objektů dle předložené projektové dokumentace.

Zásobování vodou je řešeno z vnitřních rozvodů, splaškové a srážkové vody odtékají do stávající areálové splaškové a dešťové kanalizace.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant
- Před prováděním výkopových prací v blízkosti zařízení v našem provozování je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení.
(Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
- Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby
- Při odkrytí či poškození sítě přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
- Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole
- V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby



- Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005
- Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- Při umisťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m
- Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - provádět zemní práce, umisťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - vysazovat trvalé porosty
 - provádět skládky
 - provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele
- Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně
- S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty
- Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci
- Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek
- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely
- Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
- Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
- Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojížděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.



- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

Vyjádření vydává MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ 61859575, jednající v zastoupení obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Prostějov, se sídlem Krapkova 26, 796 01 Prostějov IČ a to v souladu s ustanovením čl.8 Smlouvy o pronájmu ze dne 16.1.2006.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vyjádření.

Při dodržení podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Ing. Jiří Rozehnal
Vedoucí oddělení TPC Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11





7942/1

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací



Měřítko: 1:720