



JT l=6m Ⓢ
● PS
0,44 m

Jímací tyč s izolací
Připojovací svorka
(dle obr. E.7a, E.7.b, E.7.c v ČSN EN 62305-3)
Propojení vedené v nehořlavé střešní izolaci
Hodnota přeskokové vzdálenosti s pro vzduch
Připojení na vnitřní svod žlb. sloupen, který je uzemněn

Propojení ocelových konstrukčních prvků a ocelových výstuží betonu musí být provedeny alespoň 5 cm svaru všude a každou s každou viz obr E.5a ČSN EN 62305-3.
Každé křížení musí být vodivé propojeno.

		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Orientační schéma:		Razbyho oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
			Ing. arch. Luboš Sejkora
Stavěbník/Investor:		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zásupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel stavby:		SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:		Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3	
Kontakt:		T: +420 604 236 211 E: lubos.sejkora@spumcz.cz	
Zhotovitel objektu:		SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:		Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3	
Kontakt:		T: +420 604 236 211 E: lubos.sejkora@spumcz.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	
Ing. arch. Luboš Sejkora		Ing. Milan Šafář	
		Odpovědný projektant:	
		Ing. Jan Míxa	
		Zpracovatel:	
		Ing. Milan Šafář	
Název stavby/akce:		Označení (S-kód):	
Areál HZS Cheb		S631900075	
Vrázova ulice, k.ú. Cheb		Označení zhotovitele:	
parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4		20360200	
Název části:		Označení části:	
Prosevní stavební objektů budov		0-2, 2.1.04	
Název objektu:		Označení objektu/komplexu:	
Hlavní objekt - technika prostředí staveb		SO 09-72-01.04	
Název přílohy:		Číslo přílohy:	
Hromosvod		2.407	
Kraj:		Paré:	
Katastrální území:			
TUDU:			
Karlovarský		Cheb [620919]	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	
PDPS		28.02.2023	