



LEGENDA ZNAČEK ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI POŽÁRU (ZPDP)

- ÚSTŘEDNA
- EXTERNÍ TABLO OBSLUHY
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- TERMODIFERENCIÁLNÍ/TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- MULTISENzorOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- SÍRÉNA VNITŘNÍ
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ 24V
- VÝSTUP ZPDP
- VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ PRVEK
- LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL
- TRASA ZPDP BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- Linka ZPDP
- sdělovací kabel pro EPS typu JY(Si)Y 1x2x0,8 (v CHÚC pod omítkou)
- Externí napájení 24V
- kabel 2x1,5
- TRASA ZPDP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P30-R
- Linka ZPDP
- sdělovací požárně odolný kabel pro EPS 2x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1
- Ovládací kontakt
- sdělovací požárně odolný kabel pro EPS 1x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1
- Sířénové vedení
- sdělovací požárně odolný kabel pro EPS 2x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1
- Propojení ústředí / obslužného tabla
- sdělovací požárně odolný kabel pro EPS 4x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1

		EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Orientační schéma:						Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:						Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:				Kontroloval:	
[000]	05/2022	Definitivní odevzdání dokumentace				Ing.arch. Luboš Sejkora	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace					
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
Zástupce investora:		Stavební správa západ					
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9					
Zhotovitel stavby:		SUDOP PRAHA a.s.					
Adresa:		Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3					
Kontakt:		T: +420 604 236 211 E: lubos.sejkora@ipsumcz.cz					
Zhotovitel objektu:		SUDOP PRAHA a.s.					
Adresa:		Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3					
Kontakt:		T: +420 724 756 075 E: cabalova@czplan.cz					
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	Odpovědný projektant:		Zpracovatel:		
Ing.arch. Luboš Sejkora		Ing. et. Ing. arch. Zuzana Čabalová	Ing. et. Ing. arch. Zuzana Čabalová		Ing. Vladimír Koutník		
Název stavby/akce:		Areál HZS Cheb Vrázova ulice, k.ú. Cheb parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4				Označení (S-kód): S631900075 Označení zhotovitele: 20360200	
Název části:		Sdělovací zařízení				Označení části: D.1.2.4	
Název objektu:		Zařízení pro detekci požáru				Označení objektu/komplexu: PS 09-02-41	
Název přílohy:		Blokové schéma				Číslo přílohy: 2. 004	
Název dílčí části přílohy:						Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:					
Karlovarský	Cheb [620919]						
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:			
PDPS		28.02.2023	5 x A4				
S-kód:		Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 0 7 5		D U S P - D 1 2 4 X		P S 0 9 0 2 4 1		X X - 2 - 0 0 3 - X X X	
[Prostor pro další informace]							