


### LEGENDA UZEMNĚNÍ

- ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ - PÁSEK Fežn 304mm - ULOŽENÝ V ZÁKLADOVÉ DESCE SO.102 A SO.103  
ZEMNÍČ SPOJIT SVAROVÁNÍM S VÝSTUŽÍ VŠECH SLOUPŮ  
VÝVODY ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE - DRÁT NEREZ V4A Ø10mm, VÝVOD S REZERVOU 1,5m  
PRO UZEMNĚNÍ DIESEL AGREGÁTU (DA), HOP U ROZVADOČE R1/V G V M.Č. 101 A S REZERVOU 2,5m  
PRO VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU NA SZ STRANĚ OBJEKTU  
VÝVODY ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM - DRÁT NEREZ V4A Ø10mm, DRÁT  
BUDE VYVEDEN NAD ZEM S REZERVOU 2m, ULOŽENÍ V OCHRANNÉ TRUBCE ØT 1,7 Fežn  
SR 2b - PÁSEK / PÁSEK, NEREZ V4A  
SR 3b - PÁSEK / DRÁT, NEREZ V4A  
SZ - ZKUŠEBNÍ, NEREZ V2A  
SVORKA NA OCELOVOU KONSTRUKCI, NEREZ V2A

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém BpV



Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:

Stavební/ Investor: **Správa železnic, státní organizace**  
Dleždná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město  
Zastupce investora: **Stavební správa západ,**  
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9


generální projektant stavby: **ARTECH spol. s r.o.**  
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha, IČ: 25024671  
Adresa pro doručování: Žitkova 132, 436 01 Litvínov  
E-mail: arttech@arttech.cz, tel. 476 111 782

vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řídící projekt (vedoucí projektant):	číslo vyhotovení:
Karel Růber	Karel Růber	Ing. Jaroslav Henzl	
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú. Nymburk	

### Areál HZS Nymburk

D1.03 SO.103 - VEDLEJŠÍ OBJEKT- GARÁŽ  
D1.03.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
D1.03.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD

### 05.1 - Dispozice uzemnění



**SPRÁVA  
ŽELEZNIC**

stupeň PD	PDPs
datum	05/2021
formát	A2 (4xA4)
mřížko	1:100
zakázka	2154

### 05.1.