

Projekt: A06.2 - Pruvlak stropni krajni - 6.575m - pruhyb

Číslo projektu:

Autor:

Obsah


- 1 Data projektu
- 2 Průřezy
- 3 Materiál
- 4 Posouzení betonu

1 Data projektu

Název projektu	A06.2 - Pruvlak stropni krajni - 6.575m - pruhyb
Číslo projektu	
Autor	
Popis	
Datum	22.03.2021
Národní norma	EN
Národní příloha	Česká
Typ nosníku	Monolitický železobetonový nosník

2 Průřezy

1. L tvar 600, 500

Symbol	Hodnota	Jednotka	
Materiál	C45/55		
A	276000	[mm ²]	
S _y	0	[mm ³]	
S _z	0	[mm ³]	
I _y	7686191304	[mm ⁴]	
I _z	5406086957	[mm ⁴]	
C _{gy}	0	[mm]	
C _{gz}	0	[mm]	
i _y	167	[mm]	
i _z	140	[mm]	

3 Materiál

Projekt: A06.2 - Průvlak stropní krajní - 6.575m - pruhyb

Číslo projektu:

Autor:

Beton

Název	f_{ck} [MPa]	f_{cm} [MPa]	f_{ctm} [MPa]	E_{cm} [MPa]	μ [-]	Jednotková hmotnost [kg/m ³]
C45/55	45.0	53.0	3.8	36283.2	0.20	2500
$\epsilon_{c2} = 20.0 \cdot 10^{-4}$, $\epsilon_{cu2} = 35.0 \cdot 10^{-4}$, $\epsilon_{c3} = 17.5 \cdot 10^{-4}$, $\epsilon_{cu3} = 35.0 \cdot 10^{-4}$, Exponent - n: 2.00, Rozměr zrna kameniva = 16 mm, Třída cementu: R (s = 0.20), Typ diagramu: Parabolický						

Výztuž


Název	f_{yk} [MPa]	f_{tk} [MPa]	E [MPa]	μ [-]	Jednotková hmotnost [kg/m ³]
B 500B	500.0	540.0	200000.0	0.20	7850
$f_{tk}/f_{yk} = 1.08$, $\epsilon_{uk} = 500.0 \cdot 10^{-4}$, Typ: Vložky, Povrch výztuže: Žebírkový, Třída: B, Výroba: Za tepla válcovaná, Typ diagramu: Bilineární se stoupající horní větví					

4 Posouzení betonu

Národní norma

Národní norma	EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01
Životnost	50 let

Schéma vyztužení



Souhrn posudků řezů

Kombinace	N_{Ed} [kN]	$M_{Ed,y}$ [kNm]	$M_{Ed,z}$ [kNm]	V_{Ed} [kN]	Hodnota [%]	Posudek
Únosnost N-M-M, Zóna: A-A (4.00 - 5.35)						
CO42(4)	0.0	-150.8	0.1	67.2	69.0	OK
Smyk, Zóna: B-B (0.00 - 1.68)						
CO42(3)	0.0	-328.5	0.2	-203.8	35.7	OK
Kroucení, Zóna: A-A (5.35 - 6.58)						
CO42(4)	0.0	-66.3	0.0	58.1	0.0	OK
Interakce, Zóna: A-A (4.00 - 5.35)						
CO42(4)	0.0	-150.8	0.1	67.2	93.4	OK
Omezení napětí, Zóna: A-A (4.00 - 5.35)						
CO43(1)	0.0	-107.8	0.0	50.5	84.3	OK
Šířka trhliny, Zóna: A-A (4.00 - 5.35)						
CO45(6)	0.0	-107.8	0.0	50.5	155.5	Nevyhovuje
Kombinace	Popis kritických účinků zatížení					
CO42(4)	SW + 1.35*LC26					
CO42(3)	1.35*SW + 1.35*LC26					
CO43(1)	SW + LC26					
CO45(6)	SW + LC26					

Souhrn posudků průhybů

d_x [m]	$u_{z,lin}$ [mm]	$u_{z,st}$ [mm]	$u_{z,ll}$ [mm]	$u_{z,lt}$ [mm]	$u_{z,lim} (\pm)$ [mm]	Hodnota [%]	Posudek
Celkové průhyby							
0.00	-3.1	-6.7	-12.1	-12.1	6.7	181.2	Nevyhovuje

Kombinace vybrané pro posudek průhybů

Název	Typ	Popis
CO43(1)	Celkem	SW + LC26
	Dlouhodobé	SW + LC26

Posouzení průhybů

Kombinace	d_x [m]	$u_{z,lin}$ [mm]	$u_{z,st}$ [mm]	$u_{z,ll}$ [mm]	$u_{z,lt}$ [mm]	$u_{z,lim} (\pm)$ [mm]
Celkové průhyby						
CO43(1)	0.00	-3.1	-6.7	-12.1	-12.1	6.7

Průhyby: lokální extrém v polích

Kombinace: CO43(1), Celkové průhyby

d_x [m]	$u_{y,lin}$ [mm]	$u_{z,lin}$ [mm]	$u_{y,st}$ [mm]	$u_{z,st}$ [mm]	$u_{y,ll}$ [mm]	$u_{z,ll}$ [mm]	$u_{y,lt}$ [mm]	$u_{z,lt}$ [mm]	$u_{y,lim} (\pm)$ [mm]	$u_{z,lim} (\pm)$ [mm]
0.00	-0.6	-3.1	0.0	-6.7	0.0	-12.1	0.0	-12.1		6.7
3.63	0.2	1.2	0.0	2.0	0.0	4.3	0.0	4.3		19.6
4.12	0.2	1.2	0.0	1.8	0.0	4.1	0.0	4.1		19.6

Kombinace: CO43(1), Přírůstek průhybu

d_x [m]	$u_{y,lin}$ [mm]	$u_{z,lin}$ [mm]	$u_{y,st}$ [mm]	$u_{z,st}$ [mm]	$u_{y,ll}$ [mm]	$u_{z,ll}$ [mm]	$u_{y,incr}$ [mm]	$u_{z,incr}$ [mm]	$u_{y,lim} (\pm)$ [mm]	$u_{z,lim} (\pm)$ [mm]
0.00	-0.6	-3.1	0.0	-6.7	0.0	-12.1	0.0	-5.4		
3.63	0.2	1.2	0.0	2.0	0.0	4.3		2.3		
4.12	0.2	1.2	0.0	1.8	0.0	4.1	0.0			