SKLADBY KONSTRUKCÍ

Označení	Plochá střecha	Tloušťka vrstvy
S1.1	- Souvislá fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou - Kotvicí systém, Třída chování při vnějším požáru BROOF(t3), - Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro horní vrstvu tepelné izolace plochých střech. Napětí v tlaku CS(10) v 70kPa ≥=0,039 W/m.K - Tepelněizolační desky z minerální plsti určená pro spodní vrstvu tepelné izolace plochých střech. Napětí v tlaku CS(10) v 50kPa ≥=0,036 W/m.K - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Spádová vrstva z lehčeného betonu - Nosná protlačovaná konstrukce- viz statická konstrukční řešení	1,5 mm - 80 mm - 2 x 100 mm - 4 mm - min. 30 mm 200-250 mm
	Celková tloušťka skladby (bez nosné konstrukce)	**min. 315 mm**

Označení	Plochá střecha vegetační	Tloušťka vrstvy
S2.1	- Přerůstavzdorná vegetační vrstvě se směsí extenzivních rostlin - Substrát pro extenzivní zelení - zatelí s převažující anorganickou složkou - Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro horní vrstvu tepelné izolace plochých střech. Napětí v tlaku CS(10) v 70kPa ≥=0,039 W/m.K - Tepelněizolační desky z minerální plsti určená pro spodní vrstvu tepelné izolace plochých střech. Napětí v tlaku CS(10) v 50kPa ≥=0,036 W/m.K - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Folie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti porušení kořeny, určená pro přitížené a vegetační skladby - Nataná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m-2, adhesivně tavená - Desky z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. λ= 0,035 W.m-1.K-1, - Desky z pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. - Deformačně hodnotná soudržitelná tepelně vodivostí 0,035 W.m-1.K-1, - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Spádová vrstva z lehčeného betonu - Nosná protlačovaná konstrukce- viz statická konstrukční řešení	25-40 mm 100 mm 2,0 mm - 20 mm - 150 mm 4 mm - 2,9 mm - 2,9 mm - 80 mm - 2 x 80 mm - 4 mm - min. 30 mm 200-250 mm
	Celková tloušťka skladby (bez nosné konstrukce)	**min 450 mm**

Označení	Podlaha na terénu pojížděná (garáže)	Tloušťka vrstvy
P1.1	- Vrkovnatý stěrkový systém s odolností do účelu mistrecat vč. penetrace podkladu - Betonová deska z betonu třídy C35/45-XM2, XC4, XD3 vyztužena při okou površích KARI síti 100/100/10 - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - svislovrstvý perimetr z pěnového skla v třídě 2,5 m - Asfaltová penetrace - Podkladní beton C30/37 XA2 armovaný KARI sítí 150/150/8 - Zhutněná štěrková vrstva	cca 10 mm - 236 mm 4 mm - 100 mm - 150 mm 150 mm
	Celková tloušťka skladby	**650 mm**

Označení	Podlaha na terénu (chodby)	Tloušťka vrstvy
P2.1	- Keramická dlažba nekloznářová - do 600x600 mm, min. R9 - Lepidlo na dlažbu flexibilní vč. penetrace podkladu - Betonová podlahová deska z betonu třídy C25/30 XC2 - PE fólie - EPS λ= 0,035 W.m-1.K-1, - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Podkladní beton C16/20 X0 - Zhutněná štěrková vrstva	8 mm 7 mm 91 mm - 150 mm 4 mm - 100 mm 150 mm
	Celková tloušťka skladby	**500 mm**

Označení	Podlaha na terénu (sprchy, koupelny)	Tloušťka vrstvy
P2.3	- Keramická dlažba nekloznářová - do 600x600 mm, min. R10B - Lepidlo na dlažbu flexibilní vč. penetrace podkladu - cementový litý potěr CT- C30 - F6 broušený, dilatovaný - Betonová podlahová deska z betonu třídy C25/30 XC2 - PE fólie - EPS λ= 0,035 W.m-1.K-1, - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Podkladní beton C16/20 X0 - Zhutněná štěrková vrstva	8 mm 7 mm 55 mm 91 mm - 150 mm 4 mm - 100 mm 150 mm
	Celková tloušťka skladby	**500 mm**

Označení	Podlaha na zemině (haly)	Tloušťka vrstvy
P2.7	- Samonivelační stěrka vč. penetrace podkladu - Betonová podlahová deska z betonu třídy C25/30 XC2 - PE fólie - EPS λ= 0,035 W.m-1.K-1, - Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, s posypem a spalitelnou PE fólií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2, - Asfaltová penetrace - Podkladní beton C16/20 X0 - Zhutněná štěrková vrstva	8 mm 91 mm - 150 mm 4 mm - 100 mm 150 mm
	Celková tloušťka skladby	**500 mm**

Označení	Podlaha v 2.NP a 3.NP (chodby)	Tloušťka vrstvy
P3.1	- Keramická dlažba nekloznářová - do 600x600 mm, min. R9 - Lepidlo na dlažbu flexibilní vč. penetrace podkladu - cementový litý potěr CT- C30 - F6 broušený, dilatovaný - zvuková izol. desky z čedičové vlny pro těžké plovoucí podlahy - vyrovnání povrchu cem. stěrkou - Nosná protlačovaná konstrukce- viz stavebně konstrukční řešení	8 mm 7 mm 55 mm 20 mm 10 mm 250 mm
	Celková tloušťka skladby	**350 mm**

Označení	Podlaha v 2.NP a 3.NP (hygienická zázemí, kuchyně)	Tloušťka vrstvy
P3.2	- Keramická dlažba nekloznářová - do 200x200 mm, min. R10 - Lepidlo na dlažbu flexibilní vč. penetrace podkladu - cementový litý potěr CT- C30 - F6 broušený, dilatovaný - zvuková izol. desky z čedičové vlny pro těžké plovoucí podlahy - vyrovnání povrchu cem. stěrkou - Nosná protlačovaná konstrukce- viz stavebně konstrukční řešení	8 mm 7 mm 55 mm 20 mm 10 mm 250 mm
	Celková tloušťka skladby	**350 mm**

Označení	Podlaha v 2.NP a 3.NP (balkóny, denní místnosti)	Tloušťka vrstvy
P3.5	- Homogenevní PVC podlahové krytiny (ISO 10581), třída zátěže 34/43 - podklaní a lepicí vrstva vč. penetrace podkladu - Samonivelační stěrka - cementový litý potěr CT- C30 - F6 broušený, dilatovaný - zvuková izol. desky z čedičové vlny pro těžké plovoucí podlahy - vyrovnání povrchu cem. stěrkou - Nosná protlačovaná konstrukce- viz stavebně konstrukční řešení	2 mm 3 mm 5 mm 60 mm 20 mm 10 mm 250 mm
	Celková tloušťka skladby	**350 mm**

Označení	Vodorovný obvodový plášť	Tloušťka vrstvy
D1.1	- Nosná OK -viz typová/lokal.stavební/jiných konstrukcí - Kontaktní deska z vodovzdorné překližky - Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. - Stěrka z jednosložkové práškové stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2, - Kontaktní difuzně otevřená fólie - Fasádní obklad včetně kovového nosného roštu	20 mm 200 mm 5- 10 mm - cca 75 mm
	Celková tloušťka skladby	**cca 305 mm**

Označení	Obvodová stěna ETICS	Tloušťka vrstvy
F1.5	- Vrkovnatý stěrkový systém vč. penetrace podkladu - Zdivo z keramických přesných tvárnic P15 na M10 - Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle požadavku výrobce ETICS. Současně dle ČSN 73 2901. - Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS - Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. - Stěrka z jednosložkové prášková stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2, - Kontaktní difuzně otevřená fólie - Fasádní obklad včetně kovového nosného roštu	cca 10 mm 200 mm 15-30 mm 200 mm 5- 10 mm - cca 75 mm
	Celková tloušťka skladby	**cca 460 mm**

Označení	Obvodová stěna ETICS	Tloušťka vrstvy
F1.2	- Vrkovnatý stěrkový systém vč. penetrace podkladu - Zdivo z keramických přesných tvárnic P15 na M10 - Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle požadavku výrobce ETICS. Současně dle ČSN 73 2901. - Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS - Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. - Stěrka z jednosložkové prášková stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2, - Podkladní penetrační nátěr pro tenkovrstvé omítky - Systémová tenkovrstvá omítka silikátová probarvená, velikost zrna 1,5 mm - Fasádní obklad včetně kovového nosného roštu	cca 10 mm 200 mm 15-30 mm 200 mm 5- 10 mm - cca 75 mm
	Celková tloušťka skladby	**cca 510 mm**

Označení	Obvodová stěna dvouplášťová	Tloušťka vrstvy
F2.1	- Vrkovnatý stěrkový systém vč. penetrace podkladu - Zdivo z keramických přesných tvárnic P15 na M10 - Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle požadavku výrobce ETICS. Současně dle ČSN 73 2901. - Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS - Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. - Stěrka z jednosložkové prášková stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2, - Kontaktní difuzně otevřená fólie - Fasádní obklad včetně kovového nosného roštu	cca 10 mm 200 mm 15-30 mm 200 mm 5- 10 mm - cca 75 mm
	Celková tloušťka skladby	**cca 520 mm**

Označení	Obvodová stěna dvouplášťová	Tloušťka vrstvy
F2.2	- Vrkovnatý stěrkový systém vč. penetrace podkladu - Zdivo z keramických přesných tvárnic P15 na M10 - Vyrovnávací vrstva VC omítky na cementový postřik, rovinnost podkladu dle požadavku výrobce ETICS. Současně dle ČSN 73 2901. - Jednosložková prášková lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS - Tepelněizolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken. λ= 0,038 W.m-1.K-1, mechanicky kotvená hmoždinkami s kovovým trnem. Třída reakce na oheň A1. - Stěrka z jednosložkové prášková stěrkové hmoty na bázi cementu pro ETICS, vyztužená skleněnou tkaninou o plošné hmotnosti 165 g.m-2, - Kontaktní difuzně otevřená fólie - Fasádní obklad včetně kovového nosného roštu	cca 10 mm 200 mm 15-30 mm 200 mm 5- 10 mm - cca 75 mm
	Celková tloušťka skladby	**cca 520 mm**

LEGENDA- ŘEZY

- NAVRHOVANÉ ŽB PŘEFA PRVKY — ŽB prefabrikované stropy, stropy a stěny
- BETON PROSTÝ — Základové konstrukce, podkladní betony, zálivky
- BETON VYLEHČENÝ KAMENIVEM — - spalková vrstva střech
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE — Zdivo z keramických tvarovek tl. 80- 250 mm
- ZDIVO MUZETICKÉ — Zdivo z keramických AKU tvarovek, Rw= 56 dB
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE — Zdivo z plynosilikátových tvarovek tl. 50-75 mm
- KOVOVÉ KONSTRUKCE — Zámečnické prvky a kovové konstrukce
- NENOSNÉ PŘÍČKY — SDK příčky s kovovou konstrukcí CJ, min. Rw= 56 dB
- NENOSNÉ PŘÍČKY — Příčky s vyztuženou kov. konstrukcí a dvounásobným opláštěním AKU deskami, min. Rw= 63 dB
- NENOSNÉ PŘÍČKY — Příčky s vyztuženou kov. konstrukcí a dvounásobným opláštěním deskami s pož. odolností dle PBŘ
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ — Kontaktní zateplovací systém ETICS, tepelná izolace min. vrstva s podélnými vlákny tl. 150-250 mm, λ= 0,038 W.m-1.K-1
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA — Provětrávaná fasáda: obklad kovové fasádní kazety na oc. rošty, min. vrstva s podélnými vlákny tl. 200 mm, λ= 0,038 W.m-1.K-1
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA — Provětrávaná fasáda: obklad z keramických pásků, dřevěná nosná obkladová podkladní konstrukce, λ=0,022 W.m-1.K-1
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ — Min. vrstva s podélnými vlákny, λ= 0,039 W.m-1.K-1
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ — EPS 150, λ= 0,035 W.m-1.K-1
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ A SVISLÁ IZOLACE SPODNÍ STAVBY — Perimetrický XPS polystyren, λ= 0,036 W.m-1.K-1
- TEPELNÁ IZOLACE PODLAH — EPS/XPS, λ= 0,035 W.m-1.K-1
- VODOROVNÝ PERIMETR Z TEP. IZOLACE — Pěnové sklo, λ= 0,05 W.m-1.K-1
- NENOSNÉ KONSTRUKCE — SDK instalační příčky z kovovou konstrukcí CJ.
- NENOSNÉ KONSTRUKCE — Desky z pož. odolností dle PBŘ, včetně nosné podkonstrukce
- NENOSNÉ KONSTRUKCE — Desky z dřevoplastu, včetně nosné podkonstrukce
- SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELEŇ
- PODLAHY V ŘEZU BEZ MATERIÁLOVÉHO URČENÍ — Podrobná skladba viz specifikace skladeb konstrukcí
- KONSTRUKČNÍ KAMENIVO
- ZPĚTNÉ HUTNĚNÉ ZÁSYPY
- ZLEPŠENÍ ZEMINY- VIZ TECH. ZPRÁVA
- P1.1 — OZNAČENÍ SKLADBY KONSTRUKCE

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

±0,000= 187,90 m.n.m.

Orientační schéma



Rozsah zpracované části

Revize	Datum	Popis	Kontrolovал

Stavebník/ investor: **Správa železniční, státní organizace**, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město

Zástupce investora: **Stavební správa východ**, Bubenečská 1900/2278, 160 00, Praha 6

generální projektant stavby: **ARTECH spol. s r.o.**, Hlavní 2130/67, 716 00 Ostrava-Poruba, Vědecké centrum ENTECH, Třída 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25324071, Adresa pro doručování: Zátkova 152, 436 01 Litvínov, E-mail: artech@artech.cz, tel: 476 111 782

vypracoval (projektant)	autorizační (odpovědný projektant)	hlavní projekt (vedoucí projektant)	číslo vykazování
Ing. Roman Ernest	Ing. Jaroslav Herců	Ing. Jaroslav Herců	
podpis	podpis	podpis	
Střešovský	Nymburk	Nymburk	

Areál HZS Nymburk

D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ŘEZ 4-4

stupeň PD	PDPS
datum	06/2021
format	16xA4
měřítko	1:50
variabilní	2154
číslo výkresu / dokumentu	11.