

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 12443/2013-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Pavlína Jelínková

Telefon: 972 244 712

E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,  
1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“****Dodatečné informace – Dodatek č. 7**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 13:**

Dotaz k SO 51 62 03.1:

V technické zprávě je uvedena tabulka kabelů, která nesouhlasí s obsahem výkazu výměr. Prosíme o vyjasnění a uvedení do souladu.

**Odpověď na dotaz č.13:***SO 51-62-03.1 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 1.etapa**V tabulce kabelů došlo u kabelu WL158 k záměně typu kabelu – správně 4x16 místo původního 4x10. Tato záměna způsobila i úpravy ve výkazu výměr.**V tabulce jsou uvedeny hlavní kabelové trasy a hlavní kabelová vedení. Kabely ke svítidlům, k čidlům atd. nejsou v tabulce uvedeny, jsou ve výkazu výměr. Oba dokumenty se neshodují. Tabulka kabelů slouží především pro popis pro budoucí správce, pro snadnou identifikaci jednotlivých kabelových vedení.*

Přílohy:

SO\_51-62-03.1\_dot\_13.xls

E.3.6.5\_SO\_51\_62\_03.1\_Sobeslav\_nn\_osv\_1et\_Tab\_kabelu.pdf

V Praze dne 10 -09- 2013



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace