





POZNÁMKY:

1. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY BUDOU ROZMÍSŤOVÁNY OD KRAJŮ DLE HODNOTY KRYTÍ.
2. PŘÍMÉ PRUTY JSOU VŽDY KÓTOVÁNY NA OSU. OHÝBANÉ POLOŽKY KÓTOVÁNY NA VNĚJŠÍ ROZMĚR.
3. V MÍSTĚ NK PRO UMÍSTĚNÍ LISŮ BUDE VÝZTUŽ PŘÍČNÍKŮ NK VHODNĚ UPRAVENA.
4. SVARY KŘÍŽUJÍCÍCH SE VÝZTUŽÍ JSOU PŘEDEPSÁNY BODOVĚ, PRŮMĚRU 5mm, U PODÉLNÝCH STYKŮ VÝZTUŽE DÉLKY 100mm.
5. ŽÁDNÝ SVAR NESMÍ OSLABIT SVAŘOVANÝ PROFIL VÝZTUŽE.



VÝKAZ VÝZTUŽE

POL. Č.	ϕ mm	DÉLKA m/1ks	POČET ks	R10	R16	R20	R32
1	R32	7,30	137				1000,1
2	R20	7,30	69			503,7	
3	R20	6,64	49			325,4	
4	R16	10,10	14		141,4		
5	R16	6,45	16		103,2		
6	R32	7,00	134				938,0
7	R20	6,60	68			448,8	
8	R20	3,70	32			118,4	
9	R20	5,50	94			517,0	
10	R16	5,25	2		10,5		
11	R16	3,09	2		6,2		
12	R10	1,10	500	550,0			
CELKOVÁ DÉLKA [m]				550,0	261,3	1913,3	1938,1
HMOTNOST 1m [kg]				0,6	1,6	2,5	6,3
HMOTNOST CELKEM [kg]				339,1	412,4	4718,4	12235,9
HMOTNOST CELKEM [kg]				**17705,7**			

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
ZÁKLAD PILÍŘE: C25/30 – XF3, XC2, XA1
– Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 (368,12 m³)
–MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8
VÝZTUŽ:
B500B DLE ČSN 42 0139 A ČSN EN 10080
10505.9 (R) DLE ČSN 41 0505
KRYTÍ MINIMÁLNÍ 40 mm
JMENOVITÉ 50 mm

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:
Paré:
Orientační schéma:
Razítko oprávněné osoby:
Podpis:
Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
(000)	(06/2023)	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing., L. Marek

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Diamond Point
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa:	Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Zhotovitel části/objektu:	**TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa:	Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Libor Marek**
Specialista:	**Ing. Libor Marek**

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá**	Označení investora:	**S632100043**
		Zakázka:	**74-21**
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení části:	**D.2.1.4**
Název objektu/dílčí části:	**Most v ev. km 72,721**	Označení objektu/komplexu:	**SO 11-20-03**
Název přílohy:	**Pilíř P1 - výztuž - základ**	Číslo přílohy (typ/pořadí):	**2. 07.2**
Odpovědný projektant: Ing. Radek Sklenář	Zpracovatel přílohy: Ing. Kristian D'Amico	Měřítko: 1:50 Formáty: 6A4	Stupeň dokumentace: **DUSP+PDPS**
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Tachov	TUDU: 0331 38	Smluvní datum zpracování: **06/2023**

Vytvořil Inventor	Stupeň dokumentace (Část	Objekt	Provozní	Místo	Pořadí
K A S T A D A 5	D 2 I 0 4	S O 0 1 I 2 0 0 3	X X	0 1 7 2	P 0 1

(Prostor pro další informace)