



Plyn, spotřebičů bude připojen tlakovou hadicí, která splňuje ČSN EN 1775 (případně bude před místem připojení instalována protipožární armatura a nadprůtoková pojistka) např. hadice FLEXIGAS + kulový uzávěr s protipožární armaturou FIREBAG

- stávající vnitřní domovní NTL plynovod
- NOVÝ VNITŘNÍ DOMOVNÍ NTL PLYNOVOD
trubky měděné dle ČSN EN 1057+A1 nebo TPG 700 01 tvarovky budou z téhož materiálu jako trubky (Při případném vedení plynovodu v podlaze nebo pod omítkou musí být splněny požadavky TPG 704 01 odst.5.4.16, 5.4.15. Při vedení plynovodu nad podhledem musí být splněny požadavky TPG 704 01 odst. 5.4.14)

NÁZEV AKCE : PD OPRAVA SZZ DĚČÍN východ horní nádraží DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ			
E.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ			
ZHOTOVITEL: <div><div>Stavební společnost JK spol. s r.o. Úvoz 252, Jilové, Martiněves, 405 02 IČ: 01739565 DIČ: CZ01739565 ID datové schránky: nd8v8df web: www.spol-jk.cz</div><div><div>JK spol. s r.o.</div></div></div>		STAVEBNÍK: <div><div>SZDC Správa železniční dopravní cesty</div><div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem</div></div>	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Josef Duben	ČÍSLO AUTORIZACE:	ČKAIT 0400119
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Duben	ČÍSLO ZAKÁZKY:	0055-0038-2017
MÍSTO STAVBY:	budova 17. LISTOPADU 1414/24, DĚČÍN I, st.p.č. 3059, k.ú. DĚČÍN		
STAVEBNÍ OBJEKT SO-1 - 2-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.N.P. VÝPRAVNÍ BUDOVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ		DATUM: 05/2018	PARÉ:
		MĚŘITKO: 1:50	
ČÁST PD: E.2.6. VNITŘNÍ PLYNOVOD		ČÍSLO VÝKRESU:	1