

Předpoklad výpočtu objemu hořlavých nebo hoření podporujících plynů

ČSN 078304, čl. 7.4

V jedné provozní místnosti umístěné ve vícepodlažním objektu může být nejvýše 12 nádob (přepočteno na nádoby o vodním objemu 50 litrů) se stejným nebo různým druhem plynu. Jestliže požární úsek obsahuje více provozních místností, nesmí být celkový počet nádob v jednom požárním úseku větší než 24 (přepočteno na nádoby o vodním objemu 50 litrů), u svazků nádob se započítávají jednotlivé nádoby.

$12 \cdot 50 = 600\text{l}$ – viz. výše