

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 – FÁZE PODÁNÍ KONCEPTU

Název Veřejné zakázky:	NOVÝ HLAVÁK
Zadavatel 1	hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, 111 00 Praha 1 IČO: 000 64 581 zastoupené Odborem hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
Zadavatel 2:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 000 05 886
Zadavatel 3:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 IČO: 709 94 234

Zadavatel obdržel od účastníka v Zadávacím řízení písemnou žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto poskytuje postupem dle § 98 ZZVZ vysvětlení Zadávací dokumentace (Zadávacích podmínek) k výše nadepsané Veřejné zakázce, a to v českém i anglickém jazyce, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace bez identifikace účastníka, který o vysvětlení požádal.

	Dotaz účastníka, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení
1.	Prosíme o zodpovězení následujících dotazů: Zda jsou zadane pohledy na vizualizace povinné dle značek v situaci s číslem a směrem pohledu, nebo zda můžeme i pohled změnit?
	Vysvětlení Zadavatele
1.	Zadavatelé doporučují dodržet tyto pozice a směry záběrů pro schématické vizualizace na panelu č. 5. Jedná se důležitá místa s ohledem na řešení, a proto je vhodné mít možnost jednotlivá řešení porovnávat na shodných záběrech. Další doplňkové záběry/schémat je samozřejmě možné použít v rámci ostatních volných ploch na panelech (např. panel č. 2, 3, 7 a 8).

	Dotaz účastníka, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení
2.	Kompletní výkresová dokumentace v dwg. V půdorysech chybí celé části komercí, metro, technické zázemí atd. to dále chybí i v řezech budovy. Byly poskytnuty pouze části a pokud podložíme výkresy poskytnutými pdf, tak to nesedí.
	Vysvětlení Zadavatele
2.	Výkresy metra jsou informacemi důvěrné povahy a jejich poskytnutí v DWG je podmíněno podpisem smlouvy o zachování mlčenlivosti s DPP. Zadavatelé vyhodnotili, že pro tuto fázi Zadávacího řízení – Koncept, jsou postačující kompletní podklady v PDF a pouze obrys tunelů

	metra v DWG – viz příloha P11.4 (Obrys metra je i součástí souhrnného DWG souboru – viz aktualizovaná příloha P11.1).
	Doplnění DWG podkladů k NOH je jako nová příloha P15.19 (pozn.: nejedná se o zaměření současného stavu, ale DWG soubory z PDF podkladu P02. Zaměření NOH viz P11.3).

	Dotaz účastníka, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení
3.	Vysvětlení grafické části – na panelu č. 5 (kde jsou schématické vizualizace a řez tramvají 1:1000/1:100), dovysvětlit měřítka řezu tramvají, co má být 1:1000 a 1:100?
	Vysvětlení Zadavatele
3.	Jedná se o podélný řez (podélný profil) tramvajové trati, měřítko je uvedeno správně. Podélné profily liniových staveb mají vždy dvě různá měřítka – první je pro vzdálenost v trase (osa X), druhé udávané za lomítkem pak pro výškové kóty vztažené ke srovnávací rovině (osa Y).

	Dotaz účastníka, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení
4.	Bylo by možné mít tyto výkresy se šrafováním v DWG? (viz příloha) Je možné zaslat DWG všech řešených částí v jednom DWG souboru? Abychom se přesvědčili, že máme vše správně umístěné.
	Vysvětlení Zadavatele
4.	Doplnění DWG podkladů k NOH je jako nová příloha P15.19 (pozn.: nejedná se o zaměření současného stavu. Zaměření NOH viz P11.3). DWG soubor obsahující souhrnné podklady, okolní území a navazující projekty je jako aktualizovaná příloha P11.1.

	Dotaz účastníka, bylo-li vysvětlení poskytnuto na základě žádosti o vysvětlení
5.	Kvůli organizaci času by nám velice pomohlo, pokud byste zpracovali rozpis týmů na prezentace konceptů 6. a 7.12. co nejdříve.
	Vysvětlení Zadavatele
5.	Účastníci budou prezentovat Koncepty před hodnotící komisí fyzicky (osobně) dne 6.12.2022. Každý účastník bude prezentovat svůj Koncept samostatně (bez přítomnosti ostatních účastníků). <u>Rozpis prezentací/ organizace dne 6.12.2022 je následující:</u> 1. Henning Larsen Architects A/S (od 09:00 – 10:00) 2. West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V. (od 10:25 – 11:25) 3. Chybik + Kristof + Civitas (od 12:25 – 13:25) 4. Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague, s.r.o. (od 13:50 – 14:50) 5. re:architects+baukuh+YellowOffice (od 15:25 – 16:25)

	<p>Každý účastník bude mít 30 minut na prezentaci svého Konceptu před hodnotící komisí. Následně bude porota ke Konceptu účastníka vést s účastníkem diskuzi. Tato diskuze bude trvat dalších maximálně 30 minut.</p> <p>Prezentovat za účastníka mohou pouze osoby z realizačního týmu účastníka nebo autoři/spoluautoři Konceptu (uvedení v dokumentu P 16.4. a P 16.5.).</p> <p>Zadavatel nyní sjednává podmínky pro místo konání prezentace. Jakmile bude známo místo konání prezentace, budou účastníkům předány i bližší instrukce k formát prezentace.</p>
--	---

Pojmy uvedené v tomto vysvětlení velkým počátečním písmenem, není-li stanoveno jinak, mají význam tak, jak je tento uveden v definicích v Zadávací dokumentaci.

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že poskytnutím výše uvedeného vysvětlení nedochází ke změně Zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 5 a § 99 ZZVZ a lhůta pro podání Konceptů zůstává zachována.

Zadavatel dále upozorňuje, že podání žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace (včetně jakýchkoliv soutěžních podkladů) je možné buď podáním písemné žádosti o vysvětlení přes Profil Zadavatele nebo zasláním emailu na adresu kamila.kulhankova@havelpartners.cz. Pokud by se účastník obrátil s žádostí o poskytnutí informací separátně na jakoukoliv jinou osobou (v rámci např. přípravného týmu některého ze spoluzadavatelů) nebudou mu žádné informace poskytnuty.

V Praze dne 17.10.2022