

TABULKA URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Venkovní zařízení

PZS 3SBI P3479

km 11,172

Varnsdorf - Seifhennersdorf

Kategorie vnějších vlivů	Zatřídění prostoru	Poznámka
Teplota okolí	AA7 (-25 + 55°C)	
Atmosferické podmínky okolí	AB8 (venkovní prostory)	
Nadmořská výška	AC1 (do 2000m)	
Výskyt vody	AD3 (vodní tříšť)	
Výskyt cizích pevných těles	AE1 (zanedbatelný)	
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1 (AF2 v blízkosti prům. centra)	
Mechanické namáhání	AG2 (střední)	
Vibrace	AH2 (střední)	
Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1 (bez nebezpečí)	
Výskyt živočichů	AL1 (bez nebezpečí)	
Elektromag, elektrostat. nebo ionizující působení	AM1-1 (kontrolovaná úroveň)	
Sluneční záření	AN2 (střední úroveň)	
Seizmické účinky	AP1 (zanedbatelné)	
Bouřková činnost	AQ1 (zanedbatelné)	
Pohyb vzduchu	AR2 (střední)	
Vítr	AS2 (střední)	
Schopnost osob	BA1 (normální, nepoučené osoby)	
Dotyk osob s potenciálem země	BC2 (výjimečný)	
Podmínky úniku osob v případě nebezpečí	BD1 (snadný únik)	
Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE1 (bez nebezpečí)	

Soupis vnějších vlivů, které nejsou dle čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální

AA3 Venkovní prostory

AB8 Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy

AD3 Vodní tříšť - pod úhlem do 60° od svislice

Vytvořeno dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3