

Místnost zdrojů zab.zař.

Prostory: normální – podle ČSN 33 2000–4–41 ed.4  
Stupeň ochrany: normální podle přílohy NA ČSN 33 2000–4–41 ed.4

- Napájecí soustavy:

a) 3PEN AC 50 Hz 400V/TN–C  
b) 3NPE AC 50 Hz 400V/TN–S  
c) 2 DC 24V/obvod FELV

Ochrana při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí):

a)–b) Automatickým odpojením od zdroje v síti TN

c) Obvod FELV – automatickým odpojením vstupního primárního zdroje, s jehož ochranným vodičem jsou spojeny neživé části obvodu FELV.
- Stavědlová ústředna
- Prostory: normální – podle ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
Stupeň ochrany: normální podle přílohy NA ČSN 33 2000–4–41 ed.3
- Napájecí soustavy:

a) 3PEN AC 50 Hz 400V/TN–C  
b) 3NPE AC 50 Hz 400V/TN–S  
c) 3 AC 50Hz 400V/IT  
d) 1 AC 50Hz 230V/IT  
e) 2 DC 24V/obvod FELV


Ochrana při poruše (před nebezpečným dotykem neživých částí):





a)–b) Automatickým odpojením od zdroje v síti TN

c)–d) Automatickým odpojením od zdroje v síti IT s trvalou kontrolou izolačního stavu

e) Obvod FELV – automatickým odpojením vstupního primárního zdroje, s jehož ochranným vodičem jsou spojeny neživé části obvodu FELV.

Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.5.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Škubla

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavebí správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>AFSAG Hrádek, Chrástava</b>		
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>AFRY CZ s.r.o</b>		
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Vladislav Šefl	Ing. Tomáš Toma	Ing. Tomáš Toma	Ing. Tomáš Toma

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Rekonstrukce ŽST Chrástava</b>	S-kód: <b>S631500688</b>			
		Zakázka: <b>2020/0075</b>			
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení	Označení části: <b>D.1.1.1</b>			
Název objektu:	ŽST Liberec, navázání TZZ na SZZ	Číslo objektu/komplexu: <b>PS 11-01-11</b>			
Název přílohy:	Blokové schema napájení	Číslo přílohy: <b>2 . 0700</b>			
Název dílčí části přílohy:		Paré:			
Kraj:	Katastrální území: Liberec [682039], Františkov u Liberce [682233], Růžodol I [682209]	TUDU: 1051 K3			
Liberecký					
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	25.5.2022	3 x A4	-		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 6 8 8	- P D P S	- D 1 1 0 1	- P S 1 1 0 1 1 1	- X X	- 2 - 0 7 0 0 - 0 0

Prostor pro další informace