








Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	25.05.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Oskar Rozbořil

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	AFSAG Hrádek, Chrastava		 	
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o			
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	
Ing. Vladislav Šeřl 	Oskar Rozbořil 	Ing. Tomáš Toma 	Bc. Lukáš Baťa 	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce ŽST Chrastava	S-kód:	S631500688
		Zakázka:	2020/0075
Název části:	Železniční sdělovací zařízení	Označení části:	D.1.2
Název objektu:	ŽST Chrastava, DDTS + integrační koncentrátor	Číslo objektu/komplexu:	PS 13-02-92
Název přílohy:	Seznam kabelů	Číslo přílohy:	2 . 252
Název dílčí části přílohy:		Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Liberecký	Dolní Chrastava [653829]	0941 C1	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	25.05.2022	A4	
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 3 1 5 0 0 6 8 8	_ P D P S	_ D 1 2 X X	_ P S 1 3 0 2 9 2
			_ X X
			_ 2 _ 2 5 2 _ 0 0 0

Prostor pro další informace

Rekonstrukce ŽST Chrastava
PS 15-02-92 ŽST Chrastava DDTS + integrační koncentrátor
Seznam kabelů

Stanice/zastávka: žst. Chrastava, VB									
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka	Navaznost kabelu
				Rozvaděč	Zařízení	Rozvaděč	Zařízení		
WL101	CYKY 3x4	230V AC	8	RDD InK	X01:L	RH2	XS	Napájení RDD InK	Kabel řeší toto PS
					X01:N		XS		
					X01:PE		XS		
WS102	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	8	RDD InK	PP1	RACK 02-03	PP	Datové napojení InK LTDS	Kabel řeší toto PS
WS103	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	8	RDD InK	PP2	RACK 02-03	PP	Datové napojení InK TDS	Kabel řeší toto PS
WS104	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	15	RDD	PP1	RACK 02-03	PP	Datové napojení PLC	Kabel řeší toto PS
WL105	CYKY 3x4	230V AC	10	RDD	X01:L	RH2	XS	Napájení RDD	Kabel řeší toto PS
					X01:N		XS		
					X01:PE		XS		
WS106	JYTY	DI/DO	10	RDD	X20:	RH3	XE	Signalizace	Kabel řeší toto PS
WS107	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	25	RACK 02-03	PPx	Dopravní kancelář - stůl	PP	Datové napojení klientského prcoviště	Kabel řeší toto PS
Poznámka:	Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení ! Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení .								