

M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50


POZNÁMKY

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp.v.
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.
- PRO KONSTRUKCI PROPUSTKU MUSÍ BYT POUŽITY TROUBY/RÁMOVÉ PREFABRIKATY SCHVÁLENÉHO TYPU DLE PŘEDPISU OTP PRO ŽEZLOBETONOVÉ TROUBY (SŽDC 2012).
- STAVAJÍCÍ STAV PROPUSTKU JE ZAKRESLEN DLE GEODETIČKÉHO ZAMĚŘENÍ A MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ.
- NA ODOLNOST LOMOVÝM KAMENEM SE POUŽÍJE KÁMEN O PEVNOSTI V TLAKU min. 50 MPa, O MAXIMÁLNÍ NÁSÁKAVOSTI 1,5% OBJEMOVÉ HMOTNOSTI A SOUČinitelem ODOLNOSTI PROTI MRAZU 0,75 (PŘI 25 ZMRAZOVACÍCH CYKLECH), VODNĚ JSOU VYVŘELE HORNNIN, ZEJMÉNA ŽULA.
- SPÁROVÁNÍ PĚLŽBY SE PROVEDE AKTIVOVANOU CEMENTOVOU MALTOU O MINIMÁLNÍ PEVNOSTI V TLAKU 30 MPa, SVP XF1.

BETONY: DLE ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TKP SSD KAP.18

T	PODKLADNI BETON	C 12/15 - X0(F;1.2) - C 10/40 - Dmax22 - S3
	PODKLADNÍ ŽB DESKA, ZÁKLAD ČELA	C25/30 - XA1, XF1(F;1.2) - C 10/40 - Dmax22 - S3
	PŘEFA TROUBY HDROLÖVE DN 600	PODLIE TP VÝROBCE PREFABRIKÁTŮ
	MONOLITICKÉ ČELO	C30/37 - XC4, XF1(F;1.2) - C 10/40 - Dmax22 - S4
	ŽB MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C30/37 - XC4, XF3(F;1.2) - C 10/40 - Dmax16 - S4
	BETONOVÉ LOŽE POD DLAŽBOU	C25/30 - XF3(F;1.1) - C 10/1 - Dmax22 - (SUCHÁ SMĚS)
	KONCOVÝ PŘÍČNÝ PRAH DLAŽBY	C25/30 - XF3(F;1.1) - C 10/40 - Dmax22 - S3

REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE	ČÍSLO PARÉ:
01			
02			
03			

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv							
<div><div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div></div><div><div>SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace</div><div>DLAŽDĚNÁ 1003/7 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO</div></div></div>		<div><div>ZHOTOVITEL:</div><div><div>AFRY</div></div></div> <div><div>AFRY CZ s.r.o.</div><div>MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div></div>					
<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. PAVEL NOVÁK</div>		<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. LÁSLAV ŠKŮRA</div>		<div>VYPRACOVAL: Ing. MONIKA VÍTEKOVÁ</div>		<div>KONTROLOVAL: Ing. TOMÁŠ KUBÍN</div>	
NÁZEV PROJEKTU:							
OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU POČERADY - ČESKÉ ZLATNÍKY							
ČÁST: MOSTY, PROPUSTKY A ZDI							
OBJEKT: SO 14-07 PROPUSTEK EV. KM 228,207 TÚ č. 0581 ŽATEC - odb. ČESKÉ ZLATNÍKY							
PŘÍLOHA: PŘEHLEDNÝ VÝKRES - NOVÝ STAV							
DATUM:		10/2020		ČÁST DOKUMENTACE:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
STUPEŇ:		DSP		D.2.1.4		1.4	
MĚŘÍTKO:		1:50					
POČET FORMÁTŮ:		8 A4		POŘADÍ OBJEKTU:			
Č. ZAKÁZKY:		2020/0111		7			