



# Obec SOKOLNICE

Komenského 435, PSČ 664 52

Signal Projekt s.r.o.  
Vídeňská 55  
639 00 Brno

Číslo jednací: OUSO/1550/2021  
Vyřizuje: Mgr. Libor Beránek, starosta obce  
Telefon: 515 553 849  
Sokolnice: 04.05.2021  
Datová schránka: a2mbbe3

## Věc: Vyjádření k technické infrastruktuře

Na žádost ze dne 22.04.2021, čj. OUSO/1550/2021, kterou zaslal stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba (dále jen také "stavebník") sdělujeme, že v zájmovém území dle předložené projektové dokumentace na stavbu s názvem: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice v k.ú. Sokolnice

### **dojde ke střetu**

se zařízením (dále jen „TI“) obce Sokolnice. Jedná se o stavbu:

- dešťové kanalizace,
- splaškové kanalizace,
- veřejného osvětlení,


a dále dopravní infrastruktury - dvou cyklostezek.

Obec nemá námitek proti výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek:

01. Stavebník je povinen zajistit, aby ve všech stupních projektové dokumentace byla vyznačena TI, včetně ochranných pásem.
02. Před započítím prací v ochranném pásmu TI budou všichni pracovníci zhotovitele, kteří vstupují do ochranného pásma prokazatelně seznámeni s polohou TI a s požadavky na jeho ochranu.
03. Nejméně pět dní před zahájením stavebních prací je stavebník povinen písemně oznámit obci zahájení prací. Oznámení bude obsahovat číslo jednací tohoto vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
04. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
  - poštou v listinné podobě;
  - osobně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Sokolnice;
  - datovou zprávou,
  - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů na adresu: [podatelna@sokolnice.cz](mailto:podatelna@sokolnice.cz)

05. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit v nezpevněném terénu TI proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou TI, nebo jiným vhodným stavebně-technickým způsobem. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana TI proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací trasu TI. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením TI je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení TI je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
06. V případě, že dojde během stavebních prací k obnažení TI, musí stavebník před ukončením prací vyzvat zástupce obce ke kontrole stavu TI před zásypem. Předmětem kontroly bude neporušenost chrániček i kabelů, dalších prvků sítě nadzemních i podzemních, zachování stupně krytí a případný soulad stávajícího vedení s nově zřizovaným zařízením z hlediska ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
07. Odkryté zařízení TI bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
08. Pokud bude v ochranném pásmu TI třeba použít bezvýkopových technologií, je nutné obnažit ručním výkopem místo, kde by mohlo dojít ke křížení s TI, nebo kde by montážní jámy zasahovaly do ochranného pásma TI.
09. Skladování materiálu v ochranném pásmu TI není povoleno.
10. Při provádění zemních prací v blízkosti TI je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání TI. V místech, kde TI vystupuje ze země (rozvaděče, sloupy apod.) je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti.
11. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení TI je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení TI, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení TI.
12. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez předchozího souhlasu obce ke změně nivelety terénu, anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch.
13. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu TI je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození TI, nebo omezení provozuschopnosti.
14. Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor obci. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích do doby, než získá písemný souhlas obce s pokračováním prací.
15. Stavebník není oprávněn manipulovat s kryty rozvaděčů nebo kryty sloupů TI, jakkoliv zakrývat (a to ani dočasně) přístup k rozvaděčům a krytům na sloupech TI, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky TI či s jakýmkoliv jiným zařízením s TI souvisejícím.
16. Stavebník bez předchozího písemného souhlasu obce není oprávněn umístit nad trasou TI jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

17. Stavebník je počínaje dnem převzetí tohoto vyjádření povinen užít informace a data uvedená v tomto vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu obce Sokolnice.
18. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, založené tímto vyjádřením, je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které obci Sokolnice vzniknou porušením povinnosti stavebníka.
19. Při dodržení výše uvedených podmínek udělujeme souhlas se společným územním a stavebním řízením.
20. Tento souhlas platí nejen pro vydání společného povolení, ale i pro veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, zjednodušené územní řízení, vydání územního souhlasu, ohlášení stavby, stavební povolení, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
21. Toto vyjádření má platnost 24 měsíců od data vydání.



OBEC SOKOLNICE  
664 52, okres Brno - venkov

Mgr. Libor Beránek  
starosta obce

Mgr. Libor Beránek  
starosta obce Sokolnice  
Komenského 435  
664 52 Sokolnice  
tel: 515 553 849  
mobil: 731 230 175  
e-mail: [starosta@sokolnice.cz](mailto:starosta@sokolnice.cz)  
<http://www.sokolnice.cz>

