

## **Vyjádření za: OŘ UNL SEE - oblast KV**

k žádosti:

**Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Cheb**

ze dne: **10.01.2024**

Č.j.: **1191/2024-SŽ-OŘ UNL-STKV**

**souhlasím** / ~~nesouhlasím~~

**Nutno splnit podmínky:** ano

**Č.j.:** 1191/2024-SŽ-OŘ UNL-STKV

### **Poznámka:**

U všech dotčených výhybek upozorňujeme na osazení soupravami EOv. V případě demontáže a opětovné montáže EOv požadujeme provedení odbornou firmou dodavatelským způsobem a před uvedením EOv do provozu provedení mimořádné revize elektrické instalace EOv. V blízkosti dotčených výhybek upozorňujeme na podzemní kabelové sítě nízkého napětí pro napájení EOv. Pro přesné zjištění polohy kabelových tras je nutné provést jejich vytyčení. Vytyčení kabelových tras zajistí na základě písemné objednávky Správa železnic, státní organizace, OŘ SEE Ústí nad Labem, OE Cheb, kontaktní osoba p. Luděk Dušek, tel. 724 505 711. Objednávku pro vytyčení sítí je nutno doručit min. 14 dní předem na adresu Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.

Dále upozorňujeme na blízkost trakčního vedení 25 kV/50 Hz. Toto upozornění je nutno respektovat s dodržáním příslušných technických předpisů a technických norem. Pro práci v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN 34 1500 ed. 2, Bp 1 a další související předpisy. S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluk napájení trakčního vedení. Realizaci akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. Zařízení demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do původního stavu. Na výluky napájení trakčního vedení je třeba zpracovat rozkaz o výluce. Před uvedením do provozu je nutné provést měření parametrů trolejového vedení dle ČSN 34 1530 ed. 2. Případné dotazy ohledně trakčního vedení laskavě směřujte na kontaktní osobu OTV Cheb, p. Martin Kuneš, tel. 972 443 489.

Vypracováno dne: **22.01.2024**

podpis: **Strycharski Radim, Ing.**