

Vyjádření k inženýrským sítím, podzemním vedením, zařízením a objektům ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy pozemních staveb (SPS)**Int.ev.č.: 80/2022-SŽ-OŘ OVA-SPS**

Stavba: „Demolice objektu OŘ Ostrava: Hranice město - stavědlo 1“; Postradatelnost a síť

Trať: 2361 – Hranice na Moravě (mimo) - Vsetín (mimo)

Km: --

Žadatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, část Olomouc, SPS

Komu	Ing. Jiří Tomek	Od koho	Ondřej Jaroš
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	SPS, část Olomouc	odbor:	SPS
		telefon:	+420 725 432 161
		e-mail:	JarosO@spravazeleznic.cz
Datum	22. 4. 2022	Počet stran	2
		Počet příloh	1

Datum projektu: 04/2022

Rozsah předložené dokumentace : žádost, situace

V zájmové oblasti se ☒ **nacházejí** ☐ **nenacházejí** podzemní vedení a zařízení (PVaZ) ve správě Správy pozemních staveb OŘ Ostrava. Při projektování a realizaci je nezbytné dodržení ČSN 73 6005 „O prostorovém uspořádání sítí technického vybavení“ a respektování ochranných pásem PVaZ.

Dotčená zařízení jsou zakreslena:☒ v předložené situaci☐ v dokumentaci vyhotovené správcem – situace sítí**Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání, poté je nutno požádat o aktualizaci.****Další podmínky:**

V zájmovém území předmětného objektu se **nachází** inženýrské sítě, podzemní vedení a zařízení (PVaZ) spadající do správy SPS OŘ Ostrava. Nachází se zde vodovodní přípojka a splašková kanalizační přípojka se žumpou, které jsou napojené na předmětný objekt ve správě SPS OŘ Ostrava, část Olomouc :

- žkm 4.854, **Hranice město - stavědlo 1**, IC5000231400, parc. č. 5940, k. ú. Hranice

Uvedené sítě jsou bez polohopisu, nicméně jsou odpojené a nepoužívané. Požadujeme, aby v rámci záměru demolice předmětného objektu byla odstraněna také tato vodovodní a splašková kanalizační přípojka a žumpa.

Inženýrské sítě byly zakresleny v situaci pouze orientačně. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené sítě ve správě SPS.

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí SPS **požadujeme dodržet** následující kroky a **přizvat** při nich níže zmíněné osoby:

- **Vytyčení** – správce obvodu Hranice n. M. (tel. 724 248 756)
- **Zahájení a ukončení prací** – správce obvodu Hranice n. M.
- **Ohlášení poškození či obnažení inž.sítě** – správce obvodu Hranice n. M.
 - Po provedení opravy vždy před zásypem – správce obvodu Hranice n. M.

S pozdravem

Ing. Pavla Olšovská
přednosta SPS OŘ Ostrava

Za správnost: pan Tomáš Kopřiva, TO SPS Olomouc
Na vědomí: Ing. Libor Ondráček, správce obvodu Hranice n. M.

Přílohy:
Příloha 1 – situace Hranice město, st. č. 1