

Technická zpráva

„Vakuový separátor oleje“

Datum vydání: 29. 2. 2024

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Specifikace vakuového separátoru

- Určen pro čištění transformátorového oleje
- Integrovaný ohřívač oleje
- Určení pro odstranění vlhkosti a plynů z transformátorového oleje
- Příkon minimálně 6 kW
- Průtok oleje minimálně 10 m³ za 24hodin
- Filtrační stupeň 1μm
- Obsah vody na výstupu maximálně 10ppm nominálně
- Obsah plynů na výstupu maximálně 1% nominálně
- Váha stroje maximálně 600 kg
- Maximální rozměry
 - Šířka 1600 mm
 - Výška 1700 mm
 - Hloubka 1050 mm
- Integrovaný GSM modem pro online sledování přístroje a průběhu během čištění oleje
- Separátor prokazatelně nesmí odlučovat lehké frakce z oleje
- Odstraňování vlhkosti vymražením

2. MÍSTO DODÁNÍ

2.1 Místem dodání je Plzeň, Sušická 23.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>