



LEGENDA PO

- Hranice požárního úseku
- N 1.05-II Označení požárního úseku –
– stupeň požární bezpečnosti
- LDP Požární úsek vybaven
zařízením Lokální detekce požáru
- Ústředna LDP
- PK Klika s panikovým zámekem
- Směr úniku
- Východ
- Nouzové osvětlení
- Akustické vyhlášení poplachu – houkačky
- REI 30 Požární odolnost požárního stropu
- EI 30 Požární odolnost požární stěny
- EW 30 DP3-S, C Požární uzávěr otvorů
30 – požární odolnost (min)
C – samozavírač
S – kouřotěsné
- H Stávající požární hydrant D25
s tvarově stálou hadicí délky 20 m
- Vypínací prvek elektroinstalace
CENTRAL STOP
- Vypínací prvek elektroinstalace
TOTAL STOP

OZNAČENÍ	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA
1P00	VNĚJŠÍ ROZPTYLOVÁ PLOCHA	98.27	KAMEN. DLÁŽBA/REPASE
1P01b	VSTUPNÍ HALA DVORANA	155.85	BROUŠENÉ TERAČO
1P02	VÝTAH	6.54	BETONOVÁ VANA
1P03a	PŘEDSÍŇ WC	6.50	KERAMICKÁ DLÁŽBA
1P03b	SPRCHA	1.71	KERAMICKÁ DLÁŽBA
1P03c	PŘEDSÍŇ WC	1.57	KERAMICKÁ DLÁŽBA
1P04a	PRODEJ JÍZDENEK POKLADNA	5.72	VINYL
1P04b	PRODEJ JÍZDENEK POKLADNA	5.72	VINYL
1P05a	PRODEJ JÍZDENEK DENNÍ MÍSTNOST	18.17	VINYL
1P05b	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1.74	ANTISTATICKÉ PVC
1P06	ZÁZEMÍ ODPADY	7.71	KERAMICKÁ DLÁŽBA
1P07a	PŘEDSÍŇ WC	3.29	BROUŠENÉ TERAČO
1P07b	WC PRO IMOBILNÍ	3.98	BROUŠENÉ TERAČO
1P08	KOMERČNÍ PROSTOR	27.33	KERAMICKÁ DLÁŽBA
1P10a	VSTUPNÍ HALA SCHODIŠTĚ	19.79	KAMEN. STUPNĚ/REPASE
1P10b	VSTUPNÍ HALA SCHODIŠTĚ	19.79	KAMEN. STUPNĚ/REPASE
1P10c	VSTUPNÍ HALA PODESTA	41.48	BROUŠENÉ TERAČO
1P10d	VSTUPNÍ HALA SCHODIŠTĚ	22.48	KAMEN. STUPNĚ/REPASE

1P11a	KOMERČNÍ PROSTOR CHODBA	12.32	STÁVAJÍCÍ
1P11b	KOMERČNÍ PROSTOR CHODBA	11.21	STÁVAJÍCÍ
1P11c	KOMERČNÍ PROSTOR ORDINACE	15.52	STÁVAJÍCÍ
1P11d	KOMERČNÍ PROSTOR ORDINACE	15.15	STÁVAJÍCÍ
1P11e	KOMERČNÍ PROSTOR ORDINACE	25.80	STÁVAJÍCÍ
1P11f	KOMERČNÍ PROSTOR ORDINACE	14.60	STÁVAJÍCÍ
1P11g	KOMERČNÍ PROSTOR ORDINACE	12.67	STÁVAJÍCÍ
1P11h	KOMERČNÍ PROSTOR LABORATOŘ	8.29	STÁVAJÍCÍ
1P11i	KOMERČNÍ PROSTOR LABORATOŘ	8.45	STÁVAJÍCÍ
1P11j	KOMERČNÍ PROSTOR LABORATOŘ	6.99	STÁVAJÍCÍ
1P11k	KOMERČNÍ PROSTOR PŘEDSÍŇ WC	1.75	STÁVAJÍCÍ
1P11l	KOMERČNÍ PROSTOR WC KABINA	1.65	STÁVAJÍCÍ
1P11m	KOMERČNÍ PROSTOR PŘEDSÍŇ WC	2.71	STÁVAJÍCÍ
1P11n	KOMERČNÍ PROSTOR PŘEDSÍŇ WC	1.06	STÁVAJÍCÍ
1P11o	KOMERČNÍ PROSTOR WC KABINA	1.06	STÁVAJÍCÍ
1P11p	KOMERČNÍ PROSTOR KOMORA	3.64	STÁVAJÍCÍ
1P12	SCHODIŠTĚ NA PŮDU	1.88	DŘEVĚNÉ STUPNĚ

Jiná ověření:

Orientační schéma:

Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

P02

30.8.2023

Předložení dokumentace k připomínkám

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: 009sek@spravazeleznic.cz

Zhotovitel části/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace

Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno

T: +420 972 235 830
E: 009sek@spravazeleznic.cz

Hlavní projektant (HIP):

Specialista:

Jan Karásek

Ing. Jaroslav Kutáč

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/díle části:

Název přílohy:

Název díle části přílohy:

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí

Požárně bezpečnostní řešení

Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí
Pozemní objekty budov

Půdorys 1.NP

Označení investora:

Zakázka:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

S631900277

120 047

D.3

Název přílohy:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Půdorys 1.NP

2. 102

Odpovědný projektant:

Měřítka:

Formáty:

TUDU:

Ing. Jaroslav Kutáč

1:150
3A4

0203 B1

Kraj:

Smluvní datum zpracování:

Plzeňský

30.11.2023

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S 6 3 1 9 0 0 2 7 7 - P D P S - D 3 X X X - X X X X X X X X 0 1 - 2 - 1 0 2 - P 0 2

[Prostor pro další informace]