


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:




Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P02	30.8.2023	Předložení dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz

Hlavní projektant (HIP):	Jan Karásek	Specialista:	Tomáš Voldán
--------------------------	-------------	--------------	--------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí	Označení investora: S631900277
		Zakázka: 120 047
Název části:	Technika prostředí staveb	Označení části: D.2.2.1.3.5
Název objektu/dílní části:	Výpravní budova v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně ochrany před bleskem	Označení objektu/komplexu: SO 65-71-65.01
Název přílohy:	Výpočet osvětlení - pokladny	Číslo přílohy (typ/pořadí): 3 007
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Tomáš Voldán	Měřítko: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: Plzeň [721981]	TUDU: 0203 B1
Plzeňský		Smluvní datum zpracování: 30.11.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 9 0 0 2 7 7	-	P D P S D 2 2 1 3 5	-	S O 6 5 7 1 6 5	-	0 1
-	3	-	0	0	7	-
P	0	2				

[Prostor pro další informace]



Popis

výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
čl. 34.2, požadovaná osvětlenost $E_m=500\text{lx}$

seznam místností:
OP04a pokladna
OP04b pokladna

Tomáš Voldán


Správa železnic

T 720 936 777

voldant@spravazeleznic.cz

Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 1 (Světelná scéna 1)

Uživatelská úroveň (Místnost 1)




Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (Místnost 1)	542 lx	387 lx	669 lx	0.71	0.58	WP1
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	≥ 500 lx			≥ 0.60		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.100 m	✓			✓		

Užitný profil: Přednastavení (34.2 Standard (kancelář))

Budova 1 · Poschodí 1 · Místnost 2 (Světelná scéna 1)

Uživatelská úroveň (Místnost 2)



Vlastnosti	Ě (Pož.)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Pož.)	g ₂	Index
Uživatelská úroveň (Místnost 2)	542 lx	386 lx	668 lx	0.71	0.58	WP2
Svislá intenzita osvětlení (adaptivní)	(≥ 500 lx)			(≥ 0.60)		
Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.100 m	✓			✓		

Užitný profil: Přednastavení | (34.2 Standard (kancelář))