

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň ; SO 11-72-01.31 Požárně bezpečnostní řešení opravárenské haly
Místo stavby: k.ú. Plzeň, p.č. 2343/1

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie I

TŘÍDA VYUŽITÍ: 1. třída využití

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

| Základná údaje o stavbě | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|
| Zastavěná plocha stavby: | 775,36 m ² | Počet nadzemních podlaží (NP): | 1 |
| Požární výška stavby: | 0,00 m | Počet podzemních podlaží (PP): | 0 |
| Světlá výška podlaží: | 10,00 m | <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. | |
| Projektovaný počet osob: | 76 osob | | |
| Počet ubytovaných osob: | 0 osob | | |
| Počet osob vyžadujících asistenci: | 0 osob | | |

| Stanovení třídy využití | |
|---|----|
| Prostory určené ke spánku: | NE |
| Prostory pro neznalé osoby (veřejnost): | NE |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: | NE |

| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby | | | |
|--|-----|-----------|----------------|
| Budova, která je kulturní památkou: | NE | | |
| Stavba určena výhradně k bydlení: | NE | | |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: | NE | | |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 1 písm. a): | ANO | | |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o stavbu: | NE | | |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: | NE | | |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: | NE | Množství: | m ³ |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: | NE | Objem: | litrů |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: | NE | Objem: | m ³ |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: | NE | | |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: | NE | Množství: | kg |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: | NE | | |
| Silniční nebo železniční tunel: | NE | Délka: | m |
| Velkoobjemového skladovací nádrže pro HK: | NE | Množství: | m ³ |
| Tunel metra nebo stanice metra: | NE | | |
| Sklad střeliva: | NE | Množství: | ks |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: | NE | | |

v. 20.11.2021 (pracovní verze)