

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 3040/2014-SSZ-UE

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hldkova@szdc.cz

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha Hostivař
Dodatečné informace – Dodatek č. 16

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 56:**SO 2-23-01 Opěrná zeď v km 176,730- 177,120 (vlevo)****Pol. 21 č. 711119 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE****V PD výkrese č. SO22301_40 je ale uvedeno ochrana izolací textilie a polystyren tl. 50 MM.****Dotaz:** Žádáme zadavatele o vysvětlení, kam má být polystyren započten, neboť ochrana izolace extrudovaným polystyrenem má v jiných SO samostatnou položku.**Odpověď č. 56:**

Pol. č. 711119 je aktualizována, kontrolou dochází ke zpřesnění hodnoty na 3127,21m², stejně tak dochází ke zpřesnění položky č. 711112: IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PASY na hodnotu 3127,21m².

Do Soupisu prací je doplněna nová pol. č.711191R: IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK – OCHRANA IZOLACE Z XPS s hodnotou 850m².

Dotaz č. 57:

V dodatečných informacích č. 11 byla vydána nová projektová dokumentace, v SO 1-40-03 - ŽST Praha Hostivař, stavební úpravy stáv. VB se nově objevila část 1-40-03 - 4.3 - Žst. Hostivař, Stavební úpravy stáv. VB - Vodovodní přípojka a úpravy dešťové kanalizace, která obsahuje výkaz výměr ve formátu pdf, ale tento výkaz jsme nikde nenalezli ve formátu xls. Je tento podobjekt součástí zadávací dokumentace? Pokud ano, žádáme o zaslání příslušného výkazu výměr ve formátu xls.

Odpověď č. 57:


Podobjekt je součástí zadávací dokumentace. V příloze zasíláme doplněný soupis prací a opravený soubor „Cena stavby“, kde byly aktualizovány informace o počtu podobjektů v jednotlivých PS a SO.

V Praze dne 4.3. 2014

Příloha:

Soupis prací SO 2-23-01, SO 1-40-03

Cena stavby



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě plné pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace