

# NCI.CZ

engineering

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

Tel.: +420 476 701 266, Fax.: +420 476 701 266



e-mail: [nci@nci.cz](mailto:nci@nci.cz) <http://www.nci.cz>

1NCI\_FO\_0021\_OTZ Obálka technická zpráva

Název zakázky				Skart. znak:	
<b>Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň</b>				<b>S10</b>	
Investor.				Výtisk číslo:	
Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1					
Název dokumentace:				Pořadové číslo:	
<b>D.1.4.3 – Vzduchotechnika a chlazení</b>					
Vypracoval:	Schválil:	Kontrola:	HIP:	Revize:	
Ing. Václav Hába		Zdeněk Hába		0	
 					
<b>D.1.4.3.3</b>					
<b>SPECIFIKACE SROVNATELNÝCH STANDARDŮ</b>					
<b>POZ. 13.01 a 13.02</b>					
Stupeň PD:	SO/PS:	Číslo zakázky:	Datum:	List č:	
<b>PDPS</b>		<b>22-030-140 NCI</b>	<b>01/2023</b>	<b>1</b>	



757 m<sup>3</sup>/h



- volba tří rychlostí ventilátoru
- 15 minutový doběh v režimu turbo pro zvýšený odtah
- osvětlení: LED 2× 2,5W
- profesionální hliníkový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení

- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (příslušenství)
- barevné provedení: bílá
- provedení: sklo
- teleskopický komín
- redukce pro výtláčné potrubí DN 150/120
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600 a 900

- I – nízká rychlost
- II – střední rychlost
- III – vysoká rychlost

max. průtok [m <sup>3</sup> /h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]	akust. tlak* [dB(A)]
603 <sup>(1)</sup> /757 <sup>(2)</sup>	150 (120)	1	3+1**	230	260	1,15	53 <sup>(1)</sup> /58 <sup>(2)</sup>