

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy

Datum: 05.02.2021
 Projektant: Petr Kovář, Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové
 Stavba: PS 712 104 Oprava napájení a venkovního osvětlení žst. Rokytnice v Orlických horách

Název místa osvětlení dráhy: žst. Rokytnice v Orlických horách

Provozovatel dráhy: Správa železnic s.o. OŘ Hradec Králové	Pověřený zástupce: Podpis: Ing. Staňková Lenka Vedoucí oddělení ST	Kontakt: 972 341 275
Provozovatel zařízení: Správa železnic s.o. OŘ Hradec Králové	Pověřený zástupce: Podpis: Mgr. Dolejší Josef Vedoucí provozního oddělení SEE	Kontakt: 972 322 999
Uživatel: Správa železnic s.o. OŘ Hradec Králové	Pověřený zástupce: Podpis: Brouček Petr Dozorčí provozu PO Hradec Králové	Kontakt: 972 342 990

Podklady: Předpis Správa železnic E11, ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ČSN EN 12 464-2, ČSN EN 12 464-1, TSI Č. 2008/164/ES týkající se "osob s omezenou schopností pohybu a orientace", ČSN CEN/TR 13 201-1, ČSN 13 201-2

Přílohy:

Přehled venkovních prostor

OČP*	RČ**	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	Em*** (lx)	Poloha srovnávací roviny	Osvětlení požaduje
1	5.12.6	nekrytá nástupiště, malý počet cestujících, např. regionální a místní vlaky	Nástup a výstup z vlaku	Občasné	10	terén	Správa železnic, státní organizace
2	5.12.5	kolejiště pro nákladní dopravu, krátkodobé činnosti	nakládka materiálu	Občasné	10	terén	Správa železnic, státní organizace

*Orientační číslo prostoru podle polohového plánu

**Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2

***udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině