

Hana Krumlová
Správa železnic, státní organizace
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

Číslo jednací 3202400335

Datum 5.1.2024

Váš dopis zn. ISPD

ze dne 21.12.2023

Vyřizuje Pavel Rejmont

telefon +420 972 342 226

e-mail Pavel.Rejmont@cdt.cz

Věc:

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Souhlas se stavbou

Název stavby: **Meziměstí - výhybkářské stanoviště č. 2**

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:

MK 12P 0,8 TCEKE

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.

Na základě předložených dokladů a vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** k vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Stavební zákon a následně s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 5.1.2026

Specifické podmínky Správy železnic a.s. jsou uvedeny v příloze.

Další upřesňující podmínky:

V těsné blízkosti odstraňovaného objektu výhybkářského stanoviště č. 2 je vedena trasa místního kabelu MK (kabelové propojení objektu VB a objektu stavědla II) V příloženém Situačním výkresu - 3202400335 je trasa kabelu zakreslena modrou barvou. Při realizaci demolice objektu nesmí dojít k jeho poškození. Před zahájením demoličních prací bude kabelová trasa vytyčena k ověření přesné polohy a hloubky uložení kabelu a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelu. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník kabelu vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od krajního vedení uloženého v kabelové trase. Při realizaci demolice objektu je nutné zamezit pohybu těžké mechanizace nad trasou nechráněného kabelu. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, bude nutné stávající kabelovou trasu vhodným způsobem ochránit po celou dobu provádění demoličních prací proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad nechráněný kabel. Nad trasou kabelu nesmí být rovněž ukládána stavební suť. Kabel musí být po celou dobu provádění demoličních prací volně přístupný v režimu 7/24 pro provádění údržby a oprav. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách., aby nedošlo k jejich poškození. Při poškození kabelu v průběhu demolice objektu budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

Pokud dojde k jakékoliv kolizi s kabelem ve správě ČD - Telematika a.s., projednejte způsob jeho ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Další sdělení žadateli:

V případě dodržení výše uvedených podmínek ochrany nemáme k demolici objektu další připomínky.

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3



Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.