

Naše zn. 16283/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Bc. Hana Hnilíčková
E-mail Hnilickova@spravazeleznic.cz
Datum 6. června 2024

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: „**Oprava mostů v úseku České Budějovice-Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa**“
Číslo VZ: 65424047
Č.j.: 15059/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI
Datum: 31. 5. 2024

Dotaz č. 1

Objekt SO1- 01, Komunikace "pol. 35,37- dodání mostnic a pozednic" nejsou položky dablované s objektem SO1-03?

Dotaz č. 2

SO: Oprava mostu v km 82,887:

V ZOV je uvedeno, že součástí PD je příloha B.8.3 harmonogram.
V ZD tato příloha není.

Odpověď zadavatele na dotazy k zadávací dokumentaci:

k Dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že položky SO1- 01 nejsou dablované s SO1-03.

Položka 35 má v popisu výrobu, t.j. jedná se o úpravu mostnic – např. výškové opracování nezbytné pro správnou geometrickou polohu koleje.

Položka 36 má v popisu montáž, t.j. jedná se o osazení a upevnění jednotlivých mostnic ke konstrukci.

U položka 37 se jedná o výrobu pozednic, tj. opět výšková úprava pozednic s ohledem na polohu koleje a závěrných zdí.

k Dotazu č. 2

Příloha B.8.3 není součástí zadávací dokumentace, uchazeč zpracuje vlastní harmonogram prací v závislosti na zvolené technologii prací a použité mechanizaci.

S pozdravem

—

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň