

Název 1: <b>Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č.p. 54</b>	
Název 2: demolice objektu	
Druh: 5. Stavba dráhy - SDC	Stupeň stavby:: 5. Odstraňování staveb (§128 - 131)
Číslo jednací:	
Přijato: 31.08.2023	Termín: 08.09.2023
Stavebník: Správa železnic, s.o., OŘ HKR, SPS	
Žadatel: Správa železnic, s.o., OŘ HKR, SPS	
Traťový/definiční úsek: 165104 - Rychnověk - AGRO Č.Skalice, km 4.390 - 10.343	
Lokalizace: KÚ 621714 Říkov  Parc. číslo 65	
Poznámky: 31.08.2023 Kunová Vladimíra Ing.: Žádám Vás o vyjádření k odstranění stavby a zároveň o vyjádření k existenci inž. sítí a zařízení ve Vaší správě ve vyznačeném zájmovém území (aktualizace). Strážní domek byl vyhodnocen jako nepotřebný a nepřevoditelný. Umístění: na trati Jaroměř - Česká Skalice vpravo v km 8,880 na st.p.č. 65 ve vzdálenosti 19 m od osy koleje.	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

**SŽ - SŽT**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Při realizaci akce Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č.p. 54, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika SKS Ostrava č. j. 06808/2023-O ze dne 1. 9. 2023.

Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

V případě, že by mělo dojít k pojiždění kabelové trasy stavební technikou, požadujeme provést zapanelování trasy včetně ochranného pásma kabelu.

Upozorňujeme, že na kabelových trasách a v ochranném pásmu kabelu se nesmí ukládat materiál z demolice, nesmí se měnit hloubka uložení kabelu změnou nivelety.

Při splnění těchto podmínek s demolicí stavby souhlasíme.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

*Podepsal Sládek Jirí dne 13.09.2023*

**140 ST - pozemky (Pce, HK, Lbc)**

**Souhlasím**

Č.j.:

Strážní domek č. 10 na st.p.č. 65 v k.ú. Říkov. Přístupová cesta přes p.p.č. 163/3 v k.ú. Říkov (SŽ) a p.p.č. 1404/2 v k.ú. Velká Jesenice (Město Česká Skalice).

Pokud je budova pro SŽ nepotřebná a budou dodrženy podmínky vyjádření správ OŘ HK – souhlasím s demolicí.

*Podepsal Balcárek Marek dne 06.09.2023*

**150 náměstek ředitele pro techniku**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Za dodržení podmínek uvedených ve vyjádřeních odborných správ.

*Podepsal Droppa Jaroslav Ing. dne 13.09.2023*

**150 NT - odbor energetiky**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

OES - OEE:

- objekt je postradatelný
- bez připojení k rozvodům LDSŽ
- připojeno z rozvodů ČEZ Distribuce, a. s.
- je nutné požádat ČEZ Distribuci o odpojení (snesení) venkovní přípojky
- požadujeme sdělit termín předpokládané demolice alespoň s tříměsíčním předstihem tak, aby bylo možno včas podat žádost na ČEZ.
- Kontakt na energetika: pan Z. Medek, +420 602 516 344, e-mail: Medek@spravazeleznice.cz

OES - OOE:

- vč. likvidace zřejmě nepoužívané studny

*Podepsal Keprtová Kateřina dne 07.09.2023*

**150 NT - požární ochrana**

**Souhlasím**

Č.j.:

nenachází se žádné sítě

*Podepsal Havel Tomáš dne 06.09.2023*

**180 náměstek ředitele pro provoz infrastruktury**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Za dodržení podmínek uvedených ve vyjádřeních odborných správ.

*Podepsal Vojtěch Miroslav, Ing. dne 13.09.2023*

<p><b>190 náměstek ředitele pro řízení provozu</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  <i>Podepsal Šimůnek Jiří Ing. dne 04.09.2023</i></p>
<p><b>300 ST HK</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Správa tratí HK nemá v území dotčeném stavbou podzemní sítě.  Zahájení prací bude oznámeno minimálně 15 pracovních dní předem vedoucímu provozního střediska Trutnov p. Gottwaldovi (tel. 602 472 010).  Po ukončení prací bude pozemek uklizen a předán vedoucímu provozního střediska Trutnov p. Gottwaldovi (tel. 602 472 010).  <i>Podepsal Staňková Lenka, Ing. dne 06.09.2023</i></p>
<p><b>400 SSZT HK</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  V zájmovém území neevidujeme žádné sítě ve v naší správě.  <i>Podepsal Žižka Miroslav dne 11.09.2023</i></p>
<p><b>500 SEE</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Vně, uvnitř objektu, ani na pozemku se nenachází žádná zařízení ve správě SEE. Pro SEE je objekt a pozemek nepotřebný. Napájení objektu el. energií je zajištěno venkovní přípojkou z distribuční sítě ČEZU. V případě demolice je nutné s Čezem projednat snesení přípojky prostřednictvím 150 NT - odbor energetiky.  Truněček  <i>Podepsal Krtička Jiří Ing. dne 13.09.2023</i></p>
<p><b>600 SMT</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  V evidenci SMT se v zájmovém území nenachází žádný objekt.  <i>Podepsal Bureš Zbyněk Ing. dne 05.09.2023</i></p>
<p><b>Centrum telematiky a diagnostiky (bývalé CTD)</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Bez připomínek.  <i>Podepsal Krýdlová Marie dne 12.09.2023</i></p>
<p><b>ČD Telematika Pardubice</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  + 3x příloha  <i>Podepsal Rejmont Pavel dne 01.09.2023</i></p>
<p><b>SŽG Praha IG</b>  <b>Souhlasím</b>  Č.j.:  Nutno splnit podmínky.  Na objektu se nachází nivelační bod číslo Ea04-52, který spravuje Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. Správci jsem odeslal žádost o zrušení/přemístění bodu. O výsledku vás budu informovat.  + 1x příloha  <i>Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 13.09.2023</i></p>