

Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové
Ing. Vladimíra Kunová

Váš dopis zn./ze dne ISPD / 31.8.2023

Číslo jednací 06808/2023-O

Datum 1.9.2023

Vyřizuje Pavel Rejmont

Tel. + 420 972 342 226

+ 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Správa železniční telematiky k odstranění objektu.

Název stavby: **Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č.p. 54**

Území: v trati Jaroměř - Česká Skalice, vpravo v žkm 8,880 ve vzdálenosti 19 metrů od osy koleje

Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 1.9.2025

Dotčená zařízení: DK1+6+16 (1DM 0,9 + 6DM 1,3 + 16DM 0,9 DCKQYP) - v majetku Správy železnic, státní organizace

Upřesnění: V prostoru stavby, v blízkosti objektu strážního domku, je vedena trasa dálkového kabelu DK1+6+16, viz. příložená Situace DK1+6+16. Při odstraňování objektu nesmí dojít k jeho poškození. Před zahájením demoličních prací bude kabelová trasa vytyčena k ověření přesné polohy a hloubky uložení kabelu a na místě budou stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, aby nedošlo k jejich poškození. Po celou dobu demolice objektu, včetně následných terénních úprav, musí být zamezeno pohybu těžké mechanizace a stavebních strojů nad trasou nechráněného dálkového kabelu. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, musí být zabezpečena mechanická ochrana kabelu, např. položením betonových panelů nad trasu nechráněného dálkového kabelu. Při poškození kabelu v průběhu demolice budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

V případě jakékoliv kolize s kabelem ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jeho ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
vedoucí okrsku
Vlastimil Dlouhý
v.z. Pavel Rejmont



Přílohy: Všeobecné podmínky Správy železniční telematiky
Situace DK1+6+16

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz