

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 33038/2023/2
Č. j.: KHSHK 33476/2023/HOK.NA/Va
Vyřizuje: Dagmar Valešová
Tel.: 491 407 816
E-mail: dagmar.valesova@khshk.cz

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
IDDS: uccchjm

V Náchodě dne 29. září 2023

Závazné stanovisko ke způsobu odstranění stavby „Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č. p. 54 – odstranění stavby“, st. p. č. 65, k. úz. Říkov, obec Říkov

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví, § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost stavebníka: Správa železnic, státní organizace, sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska k odstranění stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Se způsobem odstraněním stavby „Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č. p. 54 – odstranění stavby“, st. p. č. 65, k. úz. Říkov, obec Říkov

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 26. září 2023 obdržela KHS žádost stavebníka: Správa železnic, státní organizace, sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové o vydání závazného stanoviska ke způsobu odstranění stavby „Velká Jesenice, strážní domek č. 10, č. p. 54 – odstranění stavby“, st. p. č. 65, k. úz. Říkov, obec Říkov.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, vypracovala paní Ing. Vladimíra Kunová, datum září 2023.

Předmětem předložené projektové dokumentace je odstranění strážního domku, v katastru nemovitostí veden jako rodinný dům. Jedná se o přízemní objekt s půdním prostorem, nepodsklepený, o půdorysných rozměrech cca 7,5 x 6,0 m a 5,2 x 6,0 m a výšce cca 6,0 m. Zastřešen sedlovou střechou

s krytinou z osinkocementových šablon a pozinkovaného plechu (kúlna). Plocha odstraňované střešní krytiny je cca 150 m².

Střešní krytina, která bude odstraňována, je z materiálů obsahujících azbest.

Osinkocementové šablony obsahující azbest budou sbírány a odstraňovány z pracoviště co nejrychleji a ukládány do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem, obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest. Technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest budou upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší. Azbest a materiály obsahující azbest budou odstraněny před vlastním odstraňováním stavby nebo její části. Provádějící pracovníci musí být vybaveni jednorázovým ochranným oblečením, jednorázovými pokrývkami hlavy a účinnou ochranou nosu, úst a očí, které bude zlikvidováno současně se šablonami na specializované skládce.

Upozorňujeme na povinnost zaměstnavatele vyplývající z ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Náležitosti hlášení prací s azbestem uvádí vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví, blíže § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Harmonogram prací s azbestem a jejich provedení je uveden v Metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaným Ministerstvem životního prostředí (Praha 2018).

Předmětem hodnocení je také hluk ze stavební činnosti, který dává předpoklad splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru dle požadavků § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“). Vhodnou technologií bude omezena prašnost a hluk. Stavební práce budou prováděny v denní době. Veškeré odpady ze stavby budou tříděny.

Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Dagmar Valešová
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Náchod a Rychnov nad Kněžnou