



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13 412/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

03. 10. 2013

### Dle rozdělovníku

#### „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 1:

SO 34-38-01, pol.č. 20 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) - 4,2m<sup>3</sup>

Domníváme se, že je chybně uvedeno množství. Udávaných 4,2m<sup>3</sup> betonu odpovídá 1 kusu zdi a ne požadovaným 4 kusům.

**Žádáme o opravu množství položky.**

#### Odpověď na dotaz č. 1:

V soupisu prací a na výkrese č. 5.2 jsou uvedeny navzájem nesouhlasné kubatury. Dle níže uvedeného výpočtu jsou správné kubatury jednotlivých přechodových zdí v rozmezí 3,44-3,51 m<sup>3</sup>.

$$1: 3 \cdot (5,1 \cdot (0,25 \cdot 0,5 \cdot (0,288 + 0,9)) + 5,1 \cdot (1,5 \cdot 0,5 \cdot (0,3 + 0,285)) + (5,136 \cdot 0,4 \cdot 0,25)) = 3 \cdot 3,508 \text{ m}^3$$

$$2: 5,0 \cdot ((0,25 \cdot 0,5 \cdot (0,288 + 0,9)) + 1,5 \cdot 0,5 \cdot (0,3 + 0,285)) + ((5,0375 \cdot 0,4 \cdot 0,25)) = 3,440 \text{ m}^3$$

Množství v pol. č. 20 soupisu prací SO 34-38-01 je opraveno na 13,966 m<sup>3</sup>

Opravený soupis prací SO 34-38-01 je připojen.

Množství výztuže v související pol.č.21 je v soupisu prací uvedeno správně.

Přílohy: SO343801\_sp\_oprava\_1

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č.1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace