

Signal Projekt s.r.o.  
Sedláčková Stanislava  
Videňská 546/55  
63900 Brno

Věc:

**Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/002/2023 na akci:**

**„Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Tišnov-Žďár nad Sázavou-polygon 2“.**

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** \*/ - **nedojde** \*/ ke styku s **podzemními**

**teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem**

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

**další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,**

**Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).**

Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 26.1.2023

Příloha č. : 1

\*/nehodící se škrtněte

Stanislav Peřina Pověřená osoba NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.  
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě  
IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

- 1 -

Platnost tohoto vyjádření je po dobu **12 měsíců od data vystavení !**

V Novém Městě na Moravě, dne : 26.1.2023

**Příloha č. 1**  
**K vyjádření č. NMP /002/2023**

Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení s teplovodním vedením a datovými kabely na teplovodní přípojce k budově dopravního terminálu. Přípojka se nachází v jižní části budovy dle přiložené situace.

Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a tedy zavedení nutných opatření při opravě poruchy nebo havárie na teplovodu v majetku Novoměstské teplárenské.

Děkuji.

V Nové Město na Moravě  
Dne: 26.1.2023

**Stanislav Peřina**  
**Pověřená osoba**  
**Novoměstská teplárenská a.s.**  
**Nové Město na Moravě**

