



↑↑↑ SPODNÍ HRANA JEDNOTEK cca 3150mm NAD ZEMÍ
KVŮLI GRAVITAČNÍMU ODVODU KONDENZÁTU

— UMÍSTĚNÍ VNÁŠENNÝCH OVLADAČŮ V KAŽDÉ MÍSTNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S UŽIVATELI

ROZVODY CHLADIVOVÉHO, PŘEDIZOLOVANÉHO ČU POTRUBÍ
SDK KUFY (DODÁVKA STAVBY)

[illegible]